

Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

dne 19. 3. 2024 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 12. 7. 2023 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2023-030017, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1

Část Stránského_90 Ostatní náklady

Ve VV je položka:

3	K	900600005	Úhrada nákl. náhr. dopravy MHD, přesun zast. MHD	kpl	1,000
VV		I			1,000

V části PD E. Dokladová část není vyjádření DPMB.

Žádáme o doplnění informací k výše uvedené položce, případně stanovení prelimináře.

Dotaz č. 2

Část Stránského_90 Ostatní náklady

Ve VV je položka:

4	K	900600011	Kácení stromů, keře, zemní práce, naložení, vodorovný přesun, poplatek za spalovnu	kpl	1,000
VV		I			1,000

V popisu položky je uvedeno kácení stromů, dle inventarizace zeleně se bude jednat pouze o cca 30m2 keřového porostu.

Žádáme o upřesnění obsahu položky.

Dotaz č. 3

Část Stránského_90 Ostatní náklady

Ve VV je položka:

17	K	900600028	Náklady náhradní výsadby zeleně	kpl	1,000
VV			"Provedení náhradní výsadby zeleně v rozsahu odpovídajícím hodnotě"		
VV			"odstraněných dřevin (dle rozhodnutí, které zajišťuje zhotovitel"		

VV stavby)" 1 1,000

Žádáme o upřesnění obsahu položky, případně stanovení prelimináře.

Dotaz č. 4

Část Haasova_090 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Ve VV je položka:

14	K	900600111.1	Ošetření kořenového systému	kpl	1,000
VV			"a) Práce v kořenovém prostoru stromu budou prováděny ručně."		
VV			"b) Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů"		
VV			"do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení "		
VV			"odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou"		
VV			"zachovány ."		
VV			"c) Zachované kořeny je nutné chránit proti vysycháním a účinkům mrazu."		
VV			"Ochrana může být provedena např. zakrytím pravidelně vlhčenou textilií."		
VV		1			1,000

Žádáme o upřesnění obsahu položky – kolik stromů?

Dotaz č. 5

Část Haasova_PD SO 330

Dokument s názvem D.1.3.8 Výpis trub, tvarovek a armatur.pdf obsahuje výpis objektů pro SO 310 kanalizace.

Žádáme o doplnění PD o správný výkres pro vdv.

Dotaz č. 6

Část Stránského, Haasova_vodovody

Jaké jsou požadavky zadavatele na délku jednotlivých litinových trubek?

Dotaz č. 7

Část Haasova_SO 330 Vodovodní řad

Ve VV je položka:

70	K	89552118vl	D+M šrouby nerezové s mosaznými matkami	kpl	1,000
VV		1			1,000

Z popisu položky není jasné o jaký počet a velikost šroubů se jedná.

Žádáme o upřesnění obsahu položky – typ, počet a rozměry.

Dotaz č. 8

Část Haasova_SO 330 Vodovodní řad

Ve VV je položka:

125	K	59213011R	Demontáž náhradního zásobování, naložení, vodorovné přemístění, uskladnění k opětovné použití, či poplatek co nejde opětovně použít	m	1,000
VV		I			1,000

Žádáme o prověření měrné jednotky a množství výše uvedené položky.

Dotaz č. 9

Část Haasova SO 350 Přeložka vodovodu

Ve VV je položka:

66	K	1135511	Výkop ve sběrných surovinách	kg	968,500
VV		968,5			968,500

Žádáme o prověření popisu položky.

Dotaz č. 10

S ohledem na rozsah zadání a skutečnost, že během zadávací lhůty budou státní svátky, zdvořile prosíme o prodloužení termínu odevzdání nabídky nejméně o 10 pracovních dnů. “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

K dotazu č. 1:

Vyjádření Dopravního podniku města Brna, a.s. je v příloze „E.1 STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY“, vyjádření č.13. Ocenění této položky je v kompetenci zhotovitele stavby.

K dotazu č. 2

V souladu s inventarizací zeleně oceňte kácení 30m² keřů.

K dotazu č. 3:

Položku oceňte hodnotou 0,- Kč.

K dotazu č. 4:

Počet stromů je patrný z projektové dokumentace. Ocenění položky je v kompetenci zhotovitele stavby.

K dotazu č. 5:

D.1.3.8 Výpis trub, tvarovek a armatur byl opraven. Opravený výpis trub je součástí vysvětlení, viz příloha č. 1.

K dotazu č. 6:

Budou použity normové délky potrubí v souladu s platnou ČSN EN.

K dotazu č. 7:

Počet, velikost šroubů a matic vyplývá z navržených armatur a tvarovek dle projektové dokumentace. Ocenění položky je v kompetenci zhotovitele stavby.

K dotazu č. 8:

Měrná jednotka je opravena ve výkazu výměr. Opravený výkaz výměr je součástí vysvětlení, viz příloha č. 2.

K dotazu č. 9:

Popis položky je opraven ve výkaze výměr. Opravený výkaz výměr je součástí vysvětlení, viz příloha č. 2.

K dotazu č. 10:

Zadavatel se rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 10. 4. 2024 do 23:55 hod.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.

Příloha č. 1 – aktualizovaný D.1.3.8 Výpis trub, tvarovek a armatur

Příloha č. 2 – aktualizovaný výkaz výměr