

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

1. Akce:

Dominikánské nám. 1 v Brně – zřízení klimatizace v místnosti č. 27 a rekonstrukce klimatizace v místnosti č. 26

2. Vymezení plnění zakázky:

- a) *Zadavatel požaduje dodávku a montáž klimatizační jednotky (3,50kW) do místnosti č. 27 a rekonstrukci klimatizace v místnosti č. 26 (3,5kW) v 1. patře objektu Dominikánské nám. 1 v Brně dle vypracované technické zprávy a výkazu výměr (viz příloha č. 2). Požadujeme dodání vnitřních jednotek v tvarovém provedení dle přílohy č. 2. Venkovní kondezátorová jednotka jednookruhová max 6,8 kW. Dále požadujeme dodávku a montáž venkovní klimatizační jednotky (venkovní díl bude umístěn pod rampou u vstupu). Součástí zakázky bude zřízení potřebných instalací (propojovací CU potrubí, odpadní potrubí, kabeláž, lišty, napojení na elektro a odpad, čerpadlo kondenzátu) a zapravení zdiva. Požadujeme dodávku a montáž zařízení, uvedení do provozu včetně tlakové zkoušky, vakuování a doplnění chladiva. Termín realizace bude dopředu projednán a odsouhlasen sekretariátem primátorky s ohledem na provoz dotčených prostor!*

Dodavatel si zajistí potřebné povolení k vjezdu na vlastní náklady. Budou doloženy doklady o zaškolení obsluhy a provedených zkouškách a revizích

b) Dále požadujeme záruční servis chlazení a chlazení instalované jednotky 2x ročně v následujícím rozsahu:

Klimatizační jednotka vnitřní: rozkrytování jednotek, čištění a dezinfekce výparníku a vany na odvod kondenzátu, kontrola elektroniky, dotažení el. a mechanických spojů, čištění filtrů, regulačních klapek, ventilátorů a kompletace jednotky, kontrola funkčnosti chodu,

Klimatizační jednotky venkovní: čištění kondenzátoru a vnitřních prostor jednotky, kontrola el. a mechanických spojů, kontrola chladivového okruhu,

Revize chladiva – bude součástí servisního úkonu

Provádění záručních oprav bude zdarma včetně dopravného. Budou zajišťovány mimozáruční opravy.

Budou vedeny zápisy o servisních úkonech, opravách a závadách v provozní knize zařízení. Dodávka provozních knih bude zaúčtována v servisu.

Příloha č. 1: tabulka – krycí list nabídky

Příloha č. 2: technická zpráva, výkaz výměr, fotodokumentace požadavku na tvar vnitřní klimatizační jednotky, čestné prohlášení

3. Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 4 týdnů ode dne vystavení objednávky - pro zřízení chlazení
- Servisní práce budou prováděny po dobu záruční doby instalovaného zařízení
- místem plnění je objekt Dominikánské nám. 1 v Brně, ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

4. Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne v hod. prohlídku v objektu Dominikánské nám. 1 v Brně.

9⁰⁰
4.4.2024

5. Požadavky na zpracování nabídky:

- Cenovou nabídku zpracujte za oddíl a) a zvlášť za oddíl b), vše po položkách
- Za oddíl a) zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném
- U mimozáručních oprav uveďte hodinovou zúčtovací sazbu
- dopravné - nebude účtováno zvlášť, bude součástí ceny za servis či mimozáruční opravu
- Cenu za oddíl b) stanovte za servisní úkony celkově za 1 rok
- Celkovou cenu bodu výše uvedeného 2.b) zpracujte jako paušální částku za rok plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené se servisem
- zpracujte cenu po položkách za roční servis, HZS za mimoservisní úkony
- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- **celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),**
- **pokud nejste plátcí DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,**
- **uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.**
- **nacenení tabulky – krycího listu nabídky, příloha č. 1**
- **doložení čestného prohlášení**
- **součástí nabídky bude návrh smlouvy o servisu zařízení**
- **nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 202) do 11. 4. 2024 do 12:00 hod.**
- uzavřenou obálku označte : „VZ – DNI – klimatizační jednotky“ - NEOTVÍRAT“,

V případě nedodržení požadavků uvedených v bodě č. 5 nebude nabídka posuzována !!!

6. Hodnotící kritérium:


- **Nabídky budou hodnoceny podle bodového hodnocení:**
dodávka a montáž klimatizační jednoty 80%, záruční servis 10%, HZS 10%

7. Administrativní doporučení:

- **V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.**

V Brně dne: 21.03.2024

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:542175008



Ing. Richard Elleder
vedoucí Odboru správy majetku

Tabulka č. 1 - Krycí list nabídky - Dominikánské nám. 1, salonek primátorky - záruční servis klimatizačních jednotek

	cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	váha
Cena za roční servis /dle bodu 2. oddíl b) výzvy/			10%
HZS za opravy nad rámec servisu			10%
dodávka a montáž			80%

Dopravné již nebude účtováno zvlášť a je již součástí ceny za roční servis popř. HZS.

Název společnosti

Razítko, podpis

TVAROVÝ VZOR POŽADOVANÉ
A ODPOUHLAPENÉ

PARÁ VDEHNALOVOL.



Dokonalý komfort a design