



DETAIL ULOŽENÍ V KAMENNÉ DLAŽBĚ
M 1:10



DETAIL ULOŽENÍ V ASFALTOVÉM BETONU
M 1:10



- POSTUP ULOŽENÍ ŽLÁBKU:
- DO ASFALTOVÉ CESTY BUDE DO HLOUBKY 250 mm VYŘÍZNUTÝ A ODEBRANÝ PÁS ŠÍŘKY 320 mm
 - NA DNO BUDE VYBETONOVÁN ZÁKLAD PRO ŽLAB ZE ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI A ZHUTNÍ SE NA VÝŠKU 130 mm POD NIVELETU CESTY (MIN. C25/30 XC4 XF2 ULOŽENÝ DO VRSTVY ŠTĚRKODRTI)
 - VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA (C25/30 XC4 XF2) ZAHLAZENÁ DO NIVELETY ŽLÁBKU I S PŘÍČNÝM SKLONEM SHODNÝM S PODÉLNÝM SKLONEM CESTY – 100 mm POD NIVELETU CESTY
 - ULOŽENÍ ŽLÁBKU DO FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ HMOTY NA BÁZI CEMENTU TAK, ABY LÍCOVAL S ASFALTOVÝMI HRANAMI ZÁREZU A BYL V JEHO OSE
 - SPÁRA MEZI ŽLÁBEK A SEŘÍZNUTÝM ASFALTEM BUDE PO OBOU STRANÁCH VYPLNĚNA PRUŽNOU ZÁLIVKOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TYPU N1 (ZA HORKA DLE ČSN EN 14188-1). PŘED APLIKACÍ MUSÍ BÝT SPÁRA VYFOUKÁNA STLAČENÝM VZDUCHEM.

D.1.2 FÁZE 4

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. PETR BIJOK		<div><div>projekt</div><div>VH s.r.o.</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VÍTEK			
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MICHAELA VACKOVÁ, PH.D.			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. MICHAELA VACKOVÁ, PH.D.			
KRAJ / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	JIHOMORAVSKÝ / ŠTÝŘICE			
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		ZAK. Č. 20797	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA NÁZEV OBJEKTU: SO301 AREÁLOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM			DATUM	ÚNOR 2022
			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	1:10
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	200180
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL ULOŽENÍ ŽLÁBKU			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 09