

LEGENDA VZT

- VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY
- UZAVÍRACÍ KLAPKA NA SERVOPOHON REDUKCE SVODŮ
- POTRUBNÍ TLUMIČ HLUKU
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ VÝUSTKA VČETNĚ REGULACE A PŘÍPOJOVACÍHO BODU
- VYFUKOVÁ HLAVICE
- Č.ZAŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- 1.02. POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR
- OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL HADICE TL. IZOLACE 25mm (SÁNÍ+VÝFUK VZDUCHU 50mm)
- SVAZEK CU POTRUBÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE KULIČÚK S AL POLEPEM TL. 30mm, SAMOLEPICÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	HALA	###
2.02	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	###
2.1.1	VÝTAH	###
2.1.2	KOUPELNA	###
2.1.3	ZDRAVOTNICKÉ	###
2.1.4	LOŽNICE	###
2.2.1	LOŽNICE	###
2.2.2	LOŽNICE	###
2.2.3	LOŽNICE	###
2.2.4	LOŽNICE	###
2.2.5	LOŽNICE	###
2.3.1	VÝTAH	###
2.3.2	KOUPELNA	###
2.3.3	ZDRAVOTNICKÉ	###
2.3.4	LOŽNICE	###
2.3.5	LOŽNICE	###
2.4.1	VÝTAH	###
2.4.2	TOALETY	###
2.4.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	###
2.4.4	LOŽNICE	###

POZN.:
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA:

AUTOR NÁVRHU:	ING. ARCH. ROMAN GALE, ING. ARCH. RADEK PASTERNÝ, ING. ARCH. DAVID BUREŠ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. RADIM DRÁPAL Ph.D.	draek brno, s. r. o.
VYPRACOVAL:	LUKÁŠ FILIPENSKÝ	ČESKOMILA 56, 639 00 BRNO, TEL: 541212350 WWW.DRAEK.COM EMAIL: INFO@DRAEK.COM
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY	
MÍSTO STAVBY:	BRATISLAVSKÁ 51, p.č. 140/1, 141, 142, 143, 144, k.ú. BRNO-ZÁBRDOVICE	DATUM: 04/ 2020
STAVEBNÍK:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - BYTOVÝ ODBOR MMB, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÁST DOKUMENTACE:	VZDUCHOTECHNIKA	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP	ČÍSLO: D.1.4.2-04 / ZMĚNA: