



SOUSTAVA:
3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RB, RD, R-nebyt., RE
3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S za RB, RD, R-nebyt.
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE RB, RD, R-nebyt., R-výtah, R-pož. zařízení,
ICH PŘÍSTROJŮ MIN. 10KA
OCHRANA PŘED URAZENÍM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
V KOUPELNÁCH BUDE PROVEDENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 4mm.
OCHRANA PŘED URAZENÍM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 a 41.5
UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK URČENÝCH PRO KUCHYŇSKOU LINKU MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO INVESTOREM
NA STAVBĚ PŘED ZAČETÍM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ PO UPŘESNĚNÍ SKLADBY KUCHYŇSKÉ LINKY!
POLOHA SVÍTIDEL A ZÁSUVK BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOULHASENA INVESTOREM.
OSAZENÍ SVÍTIDEL PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ JE NUTNĚ KOORDINOVAT S INVESTOREM.
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODU SVLOVÝCH.
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENA PO OMITKOU, V SDK, V PŘIPRAVENÝCH DUTINÁCH V BETONU BUDE VŮČI
MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁŇKOU.
HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ K BYTOVÝM ROZVADĚČEM BUDE ULOŽENO V CHRÁŇKĚ.
STOUPACÍ VEDENÍ PRO PŘÍVODNÍ KABELY CYKY-J4X10 A UZEMŇOVACÍ VODIČE CYA16 BUDOU ULOŽENY V
KABELOVÉ LÁVCE 300x85.
**U BEZBARIÉROVÝCH BYTECH MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH PRVKŮ OVLÁDANÝCH RUKOU A TO VYPÍNAČE,
ZÁSUVKY, JISTIČE VE VÝŠCE 600 AŽ 1 200MM.**

**PŘED OBJEDNÁNÍM PŘÍPADNĚ ZADÁNÍM DO VÝROBY ZALOŽNÍ ZDROJ UPFD JE TŘEBA ZASLAT TECHNICKÉ
SPECIFIKACE VŠECH EL. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ BUDOU NAPAJEŇE ZE ZALOŽNÍHO ZDROJE**

REVIZE 30.06.2020
-napojení VZT zař.č. 6.01 a 6.02 z rozvaděče RD
-napojení samostatné elevačního svítidla z UPFD

SPECIÁLNÍ PROJESE: SILNOPROUD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, NOVOTNY.MIKI@SEZNAM.CZ, +420 731 654 008

VYPRACOVATEL: ING. ADRIÁN MIKLOŠ, MIKLOSADRIAN@GMAIL.COM, +420 792 318 135

0,000 = 205,650 m n.m.

SOUL. SYSTÉM: -
VÝŠK. SYST.: -

AUTOR:	ING. ARCH. ROMAN GALE / ING. ARCH. RADEK PASTERŇY / ING. ARCH. DAVID BUREŠ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ROMAN GALE, KRÍDOLOVICKÁ 981/25, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO	
VYPRACOVATEL:	ING. PETER BABKA, TR. KPT. JAROŠE 28, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY	
MÍSTO STAVBY:	BRATISLAVSKÁ 51, p.č. 140/1, 141, 142, 143, 144, k.ú. BRNO-ZÁBRDOVICE	
STAVBAŇK:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - BYTOVÝ ODBOR MM.B. DOMINKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.4. SILNOPROUD	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO: D.1.4.4.02