



- | VZDALENOST PODPOR CELOPLASTOVÝCH
TRUBEK PPR (PN20) VODOVODNE POITUBÍ
ø potrubí
[mm] | Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody | | |
|--|---|-------|------|
| | 20 °C | 50 °C | 60°C |
| 20 | 95 | 85 | 80 |
| 25 | 100 | 95 | 90 |
| 32 | 120 | 110 | 100 |
| 40 | 130 | 120 | 115 |
| 50 | 150 | 130 | 125 |
| 63 | 170 | 150 | 145 |
| 75 | 185 | 160 | 155 |
| 90 | 200 | 180 | 175 |
| 110 | 220 | 195 | 190 |

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSÁZENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.

0,000 = 205,650 m n.m.

SPECIÁLNÍ PROFESE:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
--------------------	-------------------------------

WPRACOVÁL:
ING. IVO MORAWITZ, IVO.MORAWITZ@GMAIL.COM, +420 776 177 104

1,29	SKLEPNÍ KOJE	1,61
1,30	SKLEPNÍ KOJE	1,57
1,31	SKLEPNÍ KOJE	1,61
1,32	SKLEPNÍ KOJE	1,30
1,33	SKLEPNÍ KOJE	1,30
1,34	SKLEPNÍ KOJE	1,30
1,35	SKLEPNÍ KOJE	1,37
1,36	ÚKLIDOVÁ VÍSTNOST	1,42
1,37	PŘEDŠÍN	3,35
ZP1	ZÁVĚTRÍ	7,25
ZP2	VJEZD	10,25
V	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

SPECIÁLPROFESÍ:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. IVO MORAWITZ, IVO.MORAWITZ@GMAIL.COM, +420 776 177 104
VYPRACOVÁVÁL :	ING. IVO MORAWITZ, IVO.MORAWITZ@GMAIL.COM, +420 776 177 104

AUTOR:	ING. ARCH. ROMAN GALE, ING. ARCH. RADEK PASTERVÝ, ING. ARCH. DAVID BUREŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. ROMAN GALE, KRÍDLOVICKÁ 981/25, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO		
VYPRACOVAL:	ING. PETER BABKA, TR. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY		
MÍSTO STAVBY :	BRATISLAVSKÁ 51, p.č. 140/11, 141, 142, 143, 144, k.ú. BRNO-ZÁBRDOVICE		
STAVENÍK :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - BYTOVÝ ODBOR MMB, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO		
STUPEN :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU :	ČÍSLO:	<div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">D.1.4.1.17</div>	
		<div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PŮDORYS 1NP - VODOVOD</div>	
		<div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">D.1.4.1.17</div>	