



**Pan**  
**Ing. arch. Roman Gale**  
**Křídlovická 981/25**  
**603 00 B r n o**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
13184/2019/5040VYŘIZUJE LINKA  
Ing. Kučerová / 543171562BRNO / DATUM  
22.10.2019**Dům s pečovatelskou službou, Bratislavská 51, Brno - Zábrdovice****parc. č. 140/1, 141, 142, 143, 144, k.ú. Zábrdovice, Brno**

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou včetně jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v ulici Bratislavské:

Ulicí Bratislavskou je na straně lichých čísel domů vedena kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí trakční kabely). Podklady a případné informace Vám poskytnou pracovníci našeho střediska Energetická síť, Radlas 8/10 - pí. Slouková, tel. 543175322.

Při realizaci stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Energetická síť, Radlas 8/10, tel. 543175333 nebo 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
2. V místech křížení a souběhu musí být dodrženo ČSN 73 6005, ČSN 34 1500 a ČSN 33 2000-5-52.
3. V místech křížení musí být zařízení kladeno pod kabelovou trasu DPMB s dodržáním výškového odstupu minimálně 0,5 m pod trakční kabely. Ochránění nově zřizovaných zařízení musí být provedeno tvrdou chráničkou (betonová roura, betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu od krajního přilehlého kabelu.
4. V rámci stavby je nutné zajistit ochranu kabelové trasy s trakčními kabely tak, aby nedošlo k jejímu poškození a narušení – realizační podmínky s ohledem na předpokládanou stavební činnost projednejte se správcem kabelové sítě, středisko Energetická síť – vedoucí provozu kabelové sítě p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798; e-mail: [lnkoflicek@dpmb.cz](mailto:lnkoflicek@dpmb.cz).
5. Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném pásmu 2,0 m na každou stranu od krajního kabelu musí být prováděny pouze ručně.
6. Při obnažení trakčních kabelů (kabelových chrániček) musí být tyto vhodným způsobem zajištěny proti poškození a prověšení. Bez souhlasu DPMB nesmí být s kabelovou trasou manipulováno (posouvání, překládání).

Při zřízení otevřených výkopů šířky nad 1,0 m je nutné trakční kabely vyvést a vyvázat na desky tak, aby nedošlo k jejich poškození.

7. Při obnažení, ochraně a před zpětným zapravením (záhozem) přivězte pracovníky střediska Energetická síť – p. Štěpánek, tel. 605580852.
8. Trakční kabely DPMB nesmí být narušeny. Jejich případné narušení hlasejte ihned na energetický dispečink, tel. 543175132 nebo 603177646.
9. V případě jakéhokoliv poškození stávajících kabelových chrániček požadujeme vybudování chrániček nových dle podmínek stanovených správcem kabelové sítě DPMB.
10. Zahájení stavby oznamte na středisko Energetická síť.
11. Požadujeme přizvání ke kolaudačnímu řízení, kde stavebník předloží protokol o vytyčení a kontrole kabelové trasy DPMB, která byla stavbou dotčena.
12. Místo křížení s kabelovou trasou DPMB musí být geodeticky zaměřeno a dokumentace ve formátu dle předpisu „Struktura geodetických údajů pro účely GIS DPMB“ předána na odbor rozvoje MHD, pracoviště Správy GIS, p. Machala, 543171517.
13. Kabelová trasa, která je vedena v nepevných plochách nebo v chodníku, nesmí být bez zajištění pojížděna dopravní a stavební technikou. Zajištění konzultujte s pracovníky střediska Energetická síť.
14. Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna žádná zařízení a stavební technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení staveníště, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.
15. Kabelová trasa DPMB nesmí být oplocena. Po celou dobu výstavby musí být našim pracovníkům umožněn ke kabelové trase okamžitý přístup.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vystavení

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Doručovací číslo: 65646



Ing. Jaromír Holec  
technický ředitel