

Vážená paní  
Hana Kocourková

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/06036/2024**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **[simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)**

DATUM: **21.05.2024**



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění prací**  
Název akce : **„Brno, objekt Údolní 389/10, výměna vnějších výplní otvorů ve fasádě  
dvorní budovy, a umístění kontejneru“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce nedojde k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO), ale při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození povrchového zařízení (stožáry, rozvaděče). S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- při vjíždění mechanismů mimo veřejné komunikace a při zřizování zařízení staveniště požadujeme kabely VO vytyčit (písemnou objednávku zašlete 14 dnů předem na adresu našeho pracovníka [podatelna@tsb.cz](mailto:podatelna@tsb.cz) telefon 603 586 845) **a na místo s pojižděnými kabely (pod kontejner) položit silniční panely**. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- zahájení prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 2 let
- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545424040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

**Toto vyjádření má platnost jeden rok.**

S pozdravem



**Technické sítě Brno,  
akciová společnost**  
Barvířská 822/5, 602 00 Brno  
TEL.: +420 545 424 030  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku