

Zadavatel:  
**Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce provozní budovy“**

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

#### **Dotaz č. 53:**

Výkaz výměr položka 33 – co vyjadřuje tato položka, máme pocit, že název je neúplný.

#### **Odpověď na dotaz č. 53:**

Neúplný popis položky doplněn viz Priloha\_1b\_soupis praci\_oprava\_9.

#### **Dotaz č. 54:**

Položka 35 – neúplný popis, kde se ve výkrese obruby nacházejí?

#### **Odpověď na dotaz č. 54:**

Neúplný popis položky doplněn viz Priloha\_1b\_soupis praci\_oprava\_9. Nachází se kolem přístupové cesty, na výkrese D.1.2.1.5 mezi osami 13a14/C

#### **Dotaz č. 55:**

Položka 37, kde se ve výkrese nacházejí drenážní šachtice kontrolní beton. Šk 100/4 do 2 m. Případně nějaká bližší specifikace šachtic.

#### **Odpověď na dotaz č. 55:**

Drenáž se nachází podél severní a východní stěny objektu, specifikace pouze podle v půdorysu a řezů

**Dotaz č. 56:**

Položka 88 D+M vstup bílou vanou – systémová pažnice – prosíme o bližší specifikaci této položky, odkaz na výkres, materiál, dimenzi...

**Odpověď na dotaz č. 56:**

Kalkuluje pažnice průměr 150 mm na DN 90, PVC.

**Dotaz č. 57:**

Položka 125 Prostupy a chráničky v bílé vaně – prosíme o bližší specifikaci, materiál, počet, rozměry, dimenze, tvar. Ve výkresu D. 1.2.2.8 Nádrže a bazénky tvar je znázorněn vstup 600x200, v řezu v pohledu již tento vstup znázorněn není. Dle našeho dodavatele vstupů nelze navrhnout vstup obdélníkového tvaru, prosíme o sdělení dimenze vstupu v tomto místě. Současně upozorňujeme opět na chybný odkaz na výkresovou dokumentaci ve výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 57:**

Číslo výkresu opraveno, vstup ještě znázorněn jen v řezu 9. Naceňte provedení utěsnění dle vašeho dodavatele ve stejné dimenzi.

**Dotaz č. 58:**

Položka 215 Odstranění kompletního souvrství podlahy, odvoz a likvidace – jaká je skladba stávajícího souvrství podlahy k odstranění?

**Odpověď na dotaz č. 58:**

Nezateplená betonová podlaha v 1.PP 100 mm (betonová mazanina se sítí, vyhlazená kovovým hladítkem, impregnovaná proti sprašování).

**Dotaz č. 59:**

Dle našeho dodavatele SDK konstrukcí nelze provést přesný adekvát podhledu. Otázkou je, zda má být podhled kazetový do vlhkého prostředí, navrhli bychom OWA premium Ocean 600x600 s profily a příslušenstvím v korozivzdorné úpravě. Nebo pokud má být povrch podhledu jednotlivý, navrhujeme systém Glasroc H v kvalitě povrchu Q3. Prosíme o stanovení druhu podhledu.

**Odpověď na dotaz č. 59:**

Jedná se o bezspárý minerální akustický podhled dle skladby SK4 a SK4b.

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 23. 10. 2020 v 10:00 hod.**

Přílohy:

- 1) Priloha\_1b\_soupis praci oprava\_9

V Brně dne 12.10. 2020  
za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna