

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Městský fotbalový stadion Srbská – TECHNOLOGIE

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s využitím metody Design & Build

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15. 8. 2024

Žádost č. 1 ze dne 31. 7. 2024

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je požadováno osvětlení dle „Systém UEFA stadium lightning guide 2016 na úroveň A, “ ale v poznámce je „Elite level A stadium.“ Žádáme o jednoznačné nadefinování úrovně pro osvětlení stadionu. Je možné zhotovit osvětlení ve standardu, který splňuje podmínky pro 1. ligu a zápasy UEFA?

Dotaz č. 2:

Vzhledem k technologickým nárokům na osvětlení a současnému stavu stožárů stávajícího osvětlení předpokládáme, že bude nutné osadit reflektory na další zařízení, například zastřešení stávajících tribun. Bude možné osadit reflektory vhodně na stávající zastřešení tribun pro dosažení požadované úrovně osvětlení?

Dotaz č. 3:

Tato soutěž je částí ze zrušené soutěže, která obsahovala také stavební úpravy. Pokud by na tuto soutěž navazovala další zakázka zahrnující podobné stavební úpravy, je nutno s tímto počítat již při realizaci této technologie a obě zakázky zkoordinovat. Bude na tuto soutěž navazovat soutěž se stavební částí? Pokud ano, kdy bude vypsána? Jako příklad nutnosti koordinace části stavební a technologické lze uvést, že komunikační koridor pro vstup na tribuny C a D hostů nesplňuje požadavky PČR na bezpečnost pohybu pořadatelů, zasahujících složek i diváků a lze předpokládat, že nově budované turnikety budou předělávány v době běžící záruky.

Dotaz č. 4:

Ozvučení vnitřního prostoru má být jako jeden celek, nebo ozvučeno po částech? Žádáme o nadefinování, zda případně rozdělit po kvadrantech, sektorech, oddílech tribun. Má vliv na množství přívodní kabeláže. Je požadavek na ozvučení sektorů, ve kterých nejsou na ligových zápasech diváci? Je nutno ozvučovat sektory E, F, G, P, T, U, V?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že osvětlení je nutné mít v takové kvalitě, které budou splňovat podmínky po 1. ligu a zápasy UEFA – úroveň A, tzn. dle „*Systém UEFA stadium lightning guide 2016 na úroveň A*“; poznámka pod čarou v rozsahu Elite level A stadium je formální chybou v psaní a tato úroveň není nutná.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro dosažení potřebné úrovně osvětlení bude možné reflektory osadit rovněž na stávající zastřešení tribun (s předpokládaným předchozím statickým posouzením).

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se v tuto chvíli předpokládá, že další stavební úpravy budou předmětem navazujících zadávacích řízení, jež budou zadána postupně a odděleně (přičemž v tuto chvíli zadavatele nedisponuje bližšími informacemi). V případě hrozící kolize budou dle potřeby projekty koordinovány v průběhu projekčních činností.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ozvučení by mělo být přesunuto pod stávající zastřešení. V případě sektorů, u kterých se bude realizovat zastřešení následně (zastřešení sektorů H+I a N+O), zhotovitel k tomuto navíc zajistí odpovídající přípravu – kabeláž pro budoucí přesun ozvučení těchto sektorů pod nové zastřešení.

Zadavatel k dotazu sděluje, že sektory E, F, G, P, T, U a V není nutné ozvučovat.

Ozvučení bude rozděleno po oddílech tribun - 4 oddíly – A-B, C-D, H-O, R-S.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace a prodlením s jejím poskytnutím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 3. 9. 2024

Hodina: 10:00

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)