

Z Á M Ě R A K C E

Typ akce: **rekonstrukce**

Investor: **Statutární město Brno**

Číslo stavby: 13 3290

Název stavby: **Prameniště Březová n.Sv. - rekonstrukce PZTS**

Úsek stavby: **Březová, prameniště M-07725, M-11882**

1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	Březová n. Sv. - prameniště
3.	Propočet nákladů	
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění: Ke stávající ústředně Galaxy umístěné na dispečinku Březová n.Sv. jsou doposud připojeny objekty Evakuační stanice, štol a násosky a HV. Z důvodu plánované rekonstrukce stávající ústředny PZTS v budově dispečinku Březová n.Sv., která bude nahrazena při rekonstrukci centrálního rozvaděče velínu Březová novou ústřednou ASSET, nebude již zajištěna stávající komunikace s těmito objekty důležité kritické infrastruktury. Proto je nutné přidat novou ústřednu ASSET do budovy Evakuační stanice, vyměnit stávající ústředny Galaxy v HV 3, 4 a vyměnit související komponenty včetně nového připojení na pult PCO a dispečink CVD, která zajistí dva nezávislé na sobě fungující systémy. V současné době je nevyhovující: Stávající ústředny PZTS Galaxy v HV 3, 4. Stávající komunikace s připojenými objekty prameniště Březová n.Sv.. Požadavky na rekonstrukci: Nové umístění ústředny ASSET v Evakuační stanici, výměna nekompatibilních komponentů v objektech prameniště, nové propojení do LAN a radiové sítě RACOM na server.	
5.	Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky:	