

P.P.Architects s.r.o.
Horova 38 B ,
616 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
15793/2017/5040VYŘIZUJE LINKA
Ing. Kučerová / 543171562BRNO / DATUM
16.1.2018**Celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, Brno**

Vyjádření k dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci na stavební úpravy stávajícího bytového domu v ulici Plynářské, na parc. č. 879, k.ú. Zábrdovice,:

V přilehlém chodníku ulice Plynářské se nachází kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí a zpětné trakční kabely jsou uloženy ve čtyřech multikanálech SITEL s kabelovou komorou). Podklady a případné informace o kabelové trase Vám poskytnou pracovníci našeho střediska 5082 Energetická síť, Radlas 8/10, p. Slouková – tel. 543175322.

Při realizaci stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Energetická síť, Radlas 8/10, tel. 543175333 nebo 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
2. V místech křížení a souběhu musí být dodrženo ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 34 1500.
3. V místech křížení musí být zařízení kladeno pod kabelovou trasu DPMB, a.s. s dodržáním výškového odstupu minimálně 50 cm pod kabelovod. Ochránění nově zřizovaných zařízení musí být provedeno tvrdou chráničkou (betonová roura, betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu od kabelovodu.
4. **V rámci stavby je nutné zajistit ochranu kabelovodu tak, aby nedošlo k jeho poškození, narušení, případně sesunutí - realizační podmínky s ohledem na předpokládanou stavební činnost projednejte se správcem kabelové sítě, středisko Energetická síť - p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798, e-mail: lknoflicek@dpmb.cz.**
5. Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od kabelovodu (kabelové komory).
6. Při provádění výkopových prací v rámci zřízení vodovodní přípojky musí být kabelovod vhodným způsobem zajištěn proti poškození a prověšení. Šířka výkopu při křížení kabelovodu musí být maximálně 0,7 m, jinak je nutné kabelovod zabezpečit proti zhroucení (vyvést a vyvázat přes desky, korytka).
7. Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném pásmu 2,0 m na každou stranu od kabelovodu provádějte ručně.
8. **Při obnažení, ochraně a před zpětným zapravením (záhozem) kabelové trasy DPMB přivíte pracovníky střediska Energetická síť ke kontrole zařízení - p. Štěpánek, tel. 605580852.**
9. Kabelová trasa DPMB nesmí být narušena. Její případné narušení hlase ihned na energetický dispečink, tel. 543175132 nebo 603177646.

10. Zahájení stavby oznamte na středisko Energetická síť.

11. Místo křížení s kabelovou trasou DPMB geodeticky zaměřte a dokumentaci ve formátu dle předpisu „Struktura geodetických údajů pro účely GIS DPMB“ předejte na **Odbor rozvoje MHD, pracoviště Správy GIS, p. Machala, 543171517, e-mail: tmachala@dpmb.cz.**
12. Požadujeme přizvání ke kolaudačnímu řízení, kde stavebník předloží protokol o vytyčení a kontrole kabelové trasy DPMB, která byla stavbou dotčena.
13. **Kabelová trasa, která je vedena v nezpevněných plochách a v chodníku, nesmí být bez zajištění pojižděna dopravní a stavební technikou. V případě pojezdu chodníku v průběhu stavby požadujeme kabelovod ochránit překrytím ocelovou deskou tloušťky minimálně 15 mm nebo silničními panely - zajištění konzultujte s pracovníky střediska Energetická síť.**
14. **Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení stavenišť, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.**

Kabelová trasa DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu výstavby musí být našim pracovníkům umožněn ke kabelové trase okamžitý přístup.

Veškeré škody na zařízení DPMB, a.s. vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vystavení.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Jaromír Holec
technický ředitel