



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Puttner, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA
BVK/12075/2022

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL
Jan Kučera/543433208
jkucera@bvk.cz

BRNO
28.6.2022
220628J3

VĚC

Brno, ul. Baueroва, k.ú. Pisárky, p.č. 948/16, 948/17, 948/9, 1023/25, 954/9, 1023/76, 1023/149, 1023/24, 1023/109, 1023/62, "elektro přípojka TJ Favorit", stanovisko pro účely územního rozhodnutí, souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme: Předložená PD řeší novou trasu kabelu NN a novou rozpojovací skříň. V Brně na ulici Baueroва dojde k připojení nové elektroměrové skříň v Areálu TJ Favorit. Z nové elektroměrové skříňě bude vyvedeno kabelové vedení NN směrem na sever k plotu areálu pod kterým projde až do zeleného pásu mezi chodníkem a silnicí. Odtud povede navržené kabelové vedení NN podél stávajícího vedení VO. Před vjezdem do areálu bude proveden překop, délka trasy 10 m. Navržené kabelové vedení NN povede stále v zeleném páse podél stávajícího VO. Naproti benzinové pumpě MOL bude proveden 2x neřízený protlak až na druhou stranu k pumpě, kde se kabelové vedení NN ukončí ve stávající rozpojovací skříni SR 127895. Celková délka neřízených protlaků je cca 29 m. Celková délka navržené trasy kabelu NN je cca 235 m.

Přílohy: C.3 Koordinační situační výkres 1:500 z 6/22.

Stavbou v rozsahu daném předloženou projektovou dokumentací dojde k dotčení ochranného pásma kanalizační stoky DN 2240/2120 KLEN, kanalizační štol DN 3050 a vodovodního řádu DN 800 OC v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.). Obecně upozorňujeme, že stavbou v rozsahu daném předloženou situací může dojít k dotčení vodovodního a kanalizačního potrubí, které BVK, a.s. neprovozují. O stanovisko ke stavbě žádáte majitele dané sítě.

Za provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu souhlasíme s realizací stavby v rozsahu předložené PD při dodržení těchto podmínek:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytýčit a vyznačit proti poškození dotčený vodovodní řad, kanalizační stoku, štolu.
- Vytýčení vodovodního řádu je možno objednat na emailu: vytycenivodovodu@bvk.cz nebo na telefonním čísle 606 676 302 - p. Emil Stelzel. Upozorňujeme Vás, že se jedná o placenou službu.
- Vytýčení kanalizační stoky, štol je možno objednat na telefonním čísle 606 758 358 - Lukáš Vrbík. Upozorňujeme, že se jedná o placenou službu.
- V ochranném pásmu vodovodního řádu, kanalizační stoky, štol požadujeme provádět výkopové práce **pouze ručně se zvýšenou opatrností.**
- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 **Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.** Při křížení požadujeme pokládané rozvody uložit do chráničky/ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°.
- Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů v provozování BVK, a.s.. Zásyp výkopu musí být proveden s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

sesunutí zemního tělesa v okolí a tím k porušení technické infrastruktury v provozování BVK, a.s. Obnažené části tech. infrastruktury musí být chráněny proti poškození.


- Protlak u p.č. 1023/62, k.ú. Pisárky bude proveden v hloubce 1,7 m pod úrovní nivelety terénu a ve svislé vzdálenosti 0,7 m a větší od vrchního líce kanalizační štol DN 3050. Startovací jáma protlaku bude umístěna mimo ochranná pásma, území technické infrastruktury BVK, a.s.
- Na základě rozhodnutí obvodového technika může být na místě požadována kopaná sonda pro zjištění skutečné hloubky kanalizační stoky/štol.
- Před začátkem provádění protlaku přizvěte na místo stavby našeho obvodového technika pro kanalizační síť. Kontakt níže.
- V případě odkrytí vodovodního řadu přizvěte na místo stavby našeho technika pro vodovodní síť p. Turka tel. 606 715 403.
- V případě odkrytí kanalizační stoky, přizvěte na místo stavby našeho technika pro kanalizační síť Lukáše Vrbíka 606 758 358.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranná pásma a ochranná území technické infrastruktury v provozování BVK, a.s.
- V případě vzniku poruchy na technické infrastruktuře v provozování/správě BVK, a.s. z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka BVK, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Projektant odpovídá za celistvost, úplnost a správnost navrženého řešení předložené projektové dokumentace, na jejímž základě bude stavba / stavební činnost bezpečně provedena a užívána, včetně umožnění snadno proveditelných oprav, údržby apod. technické infrastruktury v provozování BVK, a.s.
- Požadujeme dodržovat podmínky dle platných Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení.
- Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.
- **Zahájení prací oznamte provozním technikům min. 3 dny dopředu na uvedená telefonní čísla.**
- **Před zásypem přizvěte obvodové techniky ke kontrole na místo samé.**

Toto stanovisko (zn. BVK/12075/2022) platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS

Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku