

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23.07.2018

Naše značka: 3100-Nov-418/18

Vyřizuje: Machač, Ing. Matýsek, Ing. Janda, Ing. Sedmíková

Telefon: +420 532144289

Mobil:

E-mail: machac@bkom.cz

Datum: 07.08.2018

Ateliér DPK, s.r.o.

Šumavská 15

602 00 Brno

## **Vyjádření k PD pro vydání územního rozhodnutí akce „Kanalizace a komunikace v ulici Pod Borovníkem, Žebětín“**

Vážení,

předmětem předložené PD (**DÚR**) je návrh rekonstrukce ul. Pod Borovníkem a to včetně několika inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, NN, VO), vše na ÚK ulice Pod Borovníkem v MČ Brno – Žebětín (k.ú. Žebětín).

K předložené DSP z dopravně inženýrského hlediska nemáme připomínek.

Z hlediska správy komunikací sdělujeme:

S předloženou PD (**DÚR**) – **souhlasíme.**

- S úpravou stávajícího připojení ÚK ul. Pod Borovníkem k MK ul. Dlážděná – souhlasíme.
- Upozorňujeme, že úpravu stávajícího připojení ÚK ul. Pod Borovníkem k MK ul. Dlážděná povoluje příslušný silniční správní úřad.
- Upozorňujeme na skutečnost, že stávající ul. Pod Borovníkem je účelovou komunikací na které akciová společnost Brněnské komunikace neprovádí správu.

K podrobnému technickému řešení se vyjádříme v dalším stupni PD (DSP), které také požadujeme předložit k našemu stanovisku.

V dalším stupni PD požadujeme doložit výkresovou dokumentaci řešení trubního propustku v napojení na ul. Dlážděnou.

V ulici Pod Borovníkem nenevidujeme žádné kabelové vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.


**Toto stanovisko má platnost 1 rok.**

PD si ponecháváme.

S pozdravem

**Na vědomí:**

MMB OD



**Ing. Roman Nekula, MBA**  
správní ředitel