

Ateliér DPK, s.r.o.  
Šumavská 416/15  
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
25.5.2022

NAŠE ZNAČKA  
PM-24766/2022/5203/Br

VYŘIZUJE  
Ing. Jiří Březina  
+420 541 637 699  
brezinaj@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
6.6.2022

---

## Kanalizace v ulici Pod Borovníkem, Brno - Žebětín

(k. ú. Žebětín; ORP Brno; kraj Jihomoravský; HP 4-15-01)

**Investor:** Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín

**Zpracovatel PD:** Atelier DPK, s.r.o., PD k SP z 03/2022

### Charakteristika akce:

Dne 25.5.2022 nám byla předložena žádost spolu s projektovou dokumentací pro společné povolení k záměru „Kanalizace v ulici Pod Borovníkem, Brno - Žebětín“.

Nová splašková kanalizace je navržena v ulici Pod Borovníkem v k.u. Žebětín. Splašková kanalizace bude sloužit ke gravitačnímu odvádění splaškových vod z okolních nemovitostí. Stoka S1 bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace severně od ul. Pod Borovníkem v místě mezi fotbalovým hřištěm a vodotečí.

Je navrženo:

SO 301 Splašková kanalizace

- Kameninové trouby DN300 350,00 m
- Litinové trouby DN300 220,00 m

SO 302.1 Přeložka vodovodu

- Litinové potrubí DN 100 85,5m

SO 302. Provizorní přeložka vodovodu

- PE100 d63x3,8 mm SDR 17 (DN50, PN10) 100m

SO 401 Přeložka SEK – CETIN

- Chránička AROT110mm

Množství splaškových vod (120 EO):

$Q_{\max} = 0,808 \text{ l/s}$

$Q_r = 4\,320 \text{ m}^3/\text{rok}$

Jedná se o vodní útvar Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava ID VÚ: DYJ\_0490.

**Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.** Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme, že při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí