

Ing. Luděk Rohovský
Opatovice, Brněnská 382
664 61 Rajhrad

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
31.7.2023

NAŠE ZNAČKA
BVK/12989/2023

VYŘIZUJE / LINKA
Magdalena Machová / 543433252
mmachova@bvk.cz

BRNO
7.8.2023

VĚC

Brno, Pod Borovníkem, k.ú. Žebětín, parc.č. 2713/173, 2713/146, 2713/147, 2713/169 ..., splaškové kanalizační přípojky, územní řízení, souhlasné stanovisko s podmínkami

K umístění a realizaci splaškových kanalizačních přípojek dle předložených projektových dokumentací nemáme z hlediska provozovatele vodovodního řadu a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu námitek.

Odkanalizování oddílným systémem

Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stávajících objektů a pozemků samostatnými kanalizačními přípojkami s napojením na prodlužovanou splaškovou kanalizační stoku. Přípojky budou ukončeny revizními šachtami umístěnými na pozemcích investorů.

V případě umístění revizních šachet v jezdové ploše osadíte poklopy příslušné nosnosti..

Napojení kanalizační přípojky k objektu na parc.č. 2785/5 bude provedeno do koncové šachty formou žlábků.

Do splaškových kanalizačních přípojek nesmí být zaústěny dešťové odpadní vody.

Bilance odtoku splaškových vod objektů odpovídá spotřebě vody.

Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemcích investorů.

Veškeré stavební práce na splaškových kanalizačních přípojkách projednejte s obvodovým technikem kanalizačního provozu p. Vitochem - t.č.606 676 346.

Podmínkou realizace kanalizačních přípojek je vybudování - prodloužení splaškové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu, její kolaudace, předání do majetku města Brna a k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

Projektové dokumentace splaškových kanalizačních přípojek byly odsouhlaseny na přípojkovém oddělení formou orazítkování s přílohami podmínek.

Splašková kanalizační přípojka parc.č.2783, č.p.461/4
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2779, č.p.413/8
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2776, č.p.403/10
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2773, č.p.712/12
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2770, č.p.343/14
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2767/2, č.p.380/16
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2785/5, č.p.965/17
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2764, č.p.381/18
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2761/2, č.p.382/20
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2758, č.p.383/22
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2755/1, č.p.384/24
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2752
Splašková kanalizační přípojka parc.č.2749/6, č.p.914/28

dne 3.8.2023 pod č.j. 73230524
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230525
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230526
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230527
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230528
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230529
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230530
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230531
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230532
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230533
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230534
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230535
dne 3.8.2023 pod č.j. 73230536

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: bvk@bvk.cz / ID datové schránky: c7rc8yf
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
na svých internetových stránkách **bvk.cz** a v sídle společnosti.

| | |
|--|--------------------------------|
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2749/5, č.p.732/30 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230537 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2745/1, č.p.736/32 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230538 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2743/1, č.p.1051/34 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230539 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2718/3, č.p.770/36 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230540 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2718/6, č.p.766/38 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230541 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2718/2, č.p.768/40 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230542 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2718/1, č.p.786/42 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230543 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2713/146, č.p.2713/124 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230544 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2713/147 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230545 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č.2713/169 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230546 |
| Splašková kanalizační přípojka parc.č. 2785/5 | dne 3.8.2023 pod č.j. 73230547 |
| <u>Podmínky k povolení a realizaci přípojek dodržte.</u> | |

K závěrečné technické prohlídce doložte protokol o správnosti napojení vnitřních rozvodů na oddílý systém odkanalizování, vyhotovený odbornou firmou.

Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.

Vyjádření platí pro splaškové kanalizační přípojky.

Vyjádření platí pouze pro zařízení v provozování Brněnskými vodáreny a kanalizacemi, a.s.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí.

Toto vyjádření (BVK/12989/2023) má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku

Příloha: 24x2 PD kanalizačních přípojek
 24x podmínky

S pozdravem


Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR