



LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody rozhlasu
- - - Slaboproudý obvod
- Trasa v liště
- Elektroinstalační krabice
- Podlahový box 4xZásuvka 250V a 2xZásuvka RJ45
- Přístroj domovního telefonu (P)
- Reproduktor na zeď
- Stoupací vedení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZNAČ.	ÚČEL	PLOCHA (M2)	SVĚTLÁ VÝŠKA(M)
2N.01	CHODBA	14,3	3,3
2N.02	UČEBNA	74,8	3,3
2N.03	WC CHLAPCI PŘEDSÍŇ	1,7	2,6
2N.04	WC CHLAPCI	2,1	2,6
2N.05	WC DÍVKY PŘEDSÍŇ	1,7	3,05
2N.06	WC DÍVKY	2,1	2,6

POZNÁMKA

Ve všech kabelových trasách v nově přistavované části budovy bude ponechána jedna rezervní el. instalační trubka s protahovacím drátem.

Ve stávajících prostorách bude kabeláž vedena v liště.

Prívod do objektu: 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C
Elektroinstalace v objektu: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

Ochrana před dotykem než. částí : automatickým odpojením od zdroje jističi, proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním
Ochrana před dotykem živých částí : izolací a kryty

”Všechna práva vyhrazena” (KIP Brno, spol. s r. o.), 2023

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Partl	VYPRACOVAL Ing. T. Partl	KONTROLOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KIP Brno, spol. s r.o. Mojmírovo nám. 14b 612 00 Brno TEL: 602 438 776	
Název akce: ZŠ Požární, přístavba tělocvičny			FORMÁT 4 A4	KOPIE
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany			DATUM 10/2023	
Část dokumentace:			STUPEŇ DPS	
D.1.4.5 – Silnoproudá elektrotechnika			ZAK.ČÍS. 23066	
MĚŘ. 1:100			ČÍS. VÝKR. D.1.4.5–08	LIST 1/1
NÁZEV VÝKRESU: Slaboproudá elektroinstalace 2.NP				