



Ing. arch. Petr Keith
Atelier dwg, s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
14344/2022/5040VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Živna / 543171510BRNO / DATUM
18.7.2022**ZŠ Požární, přístavba tělocvičny**

Vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Sdělujeme Vám naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci, jejímž předmětem je přístavba tělocvičny ZŠ Požární v k.ú. Holásky.

- Ulicí Požární a ulicí Rolencovou jsou vedeny autobusové linky MHD a regionální autobusové linky IDSJMK se zastávkou „Holásky“.
V prostoru zastávky „Holásky“ směr centrum (u budovy ZŠ) je umístěn jízdenkový automat s přípojkou NN.
- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávky MHD.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
Vozovka v ulicích Požární a Rolencové nebude dotčena výkopovými pracemi.
- Dotčení dopravy, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení včetně dočasného přeložení zastávek MHD projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz.
Přeložení zastávek MHD bude účtováno dle platného ceníku DPMB, a.s.
- Případné dotčení objektu jízdenkového automatu a přípojky NN projednejte s pracovníky Oddělení tarifních zařízení a distribuce jízdenek – p. Štrumfa, tel.: 543171340, mob.: 734237204, e-mail: mstrumfa@dpmb.cz

Další připomínky k projektové dokumentaci nemáme.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Doručovací číslo: 65646

Ing. Vítězslav Žurek
technicko-provozní ředitel