

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.  
Petr Keith  
Jana Babáka 2733/11  
61200 Brno

Brno, 11.08.2022

**EG.D, a.s.**  
Regionální správa Brno  
Hády 968/2  
614 00 Brno  
www.egd.cz

Ing. René Mikulínek  
T +420-54514-1765  
rene.mikulínek@egd.cz

Naše značka  
R25316-27065637

**Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Název stavby: ZŠ POŽÁRNÍ, PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY  
Místo stavby: parc. č. 129, 130 KÚ Holásky (612243), žadatelem  
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Nadzemní vedení NN**

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas** s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 26195253, s platností do 13.07.2024, při splnění následujících podmínek.

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

- 1. Před zahájením demolice stávajícího objektu na pozemku parc. č. 130 je nutno provést odpojení objektu od distribuční sítě NN. V objektu budou ukončena všechna odběrná místa, případně přepojena na stávající rozvod ZŠ Požární. Po demontáži/přepojení elektroměru bude podána žádost na demontáž stávající závěsné přípojky, která je umístěná na fasádě demolovaného objektu. Žádost na demontáž závěsné přípojky bude podána na příslušného technika - kontakt níže. Demontáž závěsné přípojky bude provedena na náklady provozovatele distribuční soustavy. Žádost nutno podat min. 3 měsíce před zahájením demolice.**
- 2. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a**

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

### zneprístupnění venkovního elektrického vedení.

3. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
  - b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat**



**i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle  
Stavebního zákona 183/2006 Sb.**

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na  
telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**

Regionální správa, Lukáš Pokorný, tel.: 54514-1954,  
mail: lukas.pokorny@egd.cz

**Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto  
vyjádření.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg-d** 001  
EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno