
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
KONTAKTNÍ CENTRUM KOLIŠTĚ

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název Statutární město Brno

Sídlo Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO 44992785

Osoba zastupující
zadavatele JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO: 607 33 098

Zastoupena: Ing. Luděk Borovým, generální ředitel, na základě plné moci

Kontaktní osoba: JUDr. Ondřej Pleva, M: pleva@bkom.cz

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel dne 21. 11. 2024 níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

prosím o vysvětlení níže uvedené položky čeho se týká a jak tuto položku oceňovat. Je to myšleno jako
dodávka k položce montáže podlahového vytápění 233m2?

Jedná se o rozpočet vytápění.

53	735511296	Podlahové vytápění -cenová nabídka materiálu 27,2,2023	soubor	1,00000	0
----	-----------	--	--------	---------	---

Děkuji“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že položka obsahuje potřebný materiál pro podlahové vytápění (např. topné potrubí, systémové pásy, dilatační pásy, kotvící spony, vodící oblouky trubek, armatury, ochranné trubky, skříňe pro instalaci do stěny, rozdělovače, atd.). Položka je tedy myšlena jako dodávka k položce 54 montáže.

V Brně, dne *[dle elektronického podpisu]*

.....

JUDr. Ondřej Pleva
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.