



POZNÁMKA :

MONTÁŽNÍ PRVEK AM101/1120 Sádromodul (STAVEBNÍ VÝŠKA 1120 mm) PRO ZÁVĚSNÉ WC. (Montážní prvek pro WC NEOBSAHUJE ovládací tlačítko – objednat dle investora).

SPRCHOVÝ KOUT BUDE OPATŘEN SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU S DVEŘMI DLE VÝBĚRU INVESTORA.

ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE JE Z POLYPROPYLENU (SYSTÉM HT)

SVODNÉ POTRUBÍ BUDE Z TRUB A TVAROVEK Z PVC-U (SYSTÉM KG). SVODNÉ POTRUBÍ VEDENE POD ÚROVNÍ PODLAHY 1. PP BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE. V SOULADU S ČSN 1610 A PŘEDPISY VÝROBCE BUDE PROVEDEN OBSYP, ZASYPÁNÍ POTRUBÍ VHDNÝM STAVEBÍM MATERIÁLEM A NÁSLEDNĚ HUTNĚNÍ. TLOUŠŤKA PÍSKOVÉHO LOŽE BUDE MIN. 150mm OD DNA POTRUBÍ.

VĚTRACÍ POTRUBÍ K1 A K2 BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU. POTRUBÍ BUDE NAPOJENO POMOCÍ FLEXI-TRUBKY NA NÁSTAVEC PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VEDOUCÍ PŘES PROSTUPOVOU TAŠKU, KTERÁ BUDE DODÁNA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU. VĚTRACÍ POTRUBÍ K5 BUDE OPATŘENO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM HL 900NECO S MŘÍŽKOU 150 x 150 mm.

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ČISTÍCÍMI KUSY 1m NAD PODLAHOU S DVÍŘKY MIN. 150x300mm.

PRO ODVOD KONDENZÁTU ZE REKUPERAČNÍ JEDNOTKY BUDE POUŽIT VТОK HL 21 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU.

PRO PŘÍPOJENÍ POJIŠŤOVACÍCH VENTILŮ OD INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ NA VNITŘNÍ KANALIZACI BUDE POUŽIT VТОK HL 20 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU. VYÚSTĚNÍ PŘEPADŮ OD POJIŠŤOVACÍCH VENTILŮ BUDE MIN. 40 mm NAD VТОKEM.

KONDENZÁT Z VNITŘNÍCH JEDNOTEK BUDE SVEDEN DO KANALIZACE. VE STĚNĚ V BLÍZKOSTI SVISLÉHO ODPADNÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚNA PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO ODVOD KONDENZÁTU (HL 138), DO KTERÉ BUDE PŘÍVEDENO POTRUBÍ Z VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY. ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA BUDE PŘÍPOJOVACÍM KANALIZAČNÍM POTRUBÍM A VHDNOUT ODOBOČKOU NAPOJENA NA SVISLÉ ODPADNÍ NEBO PŘÍPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ.

LEGENDA TVAROVEK :

- K KOLENO
- 2xK 45° M KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
- R REDUKCE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ
- O ODOBOČKA (v odpadním potrubí 90°; ve svodném potrubí 45°)
- ČK ČISTÍCÍ KUS 90° S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ
- HL 20 VТОK 6/4" S FIXAČNÍ OBJÍMKOU K HL 100 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 136.3 + REDUKCE HL 12.3
- HL 21 VТОK S KULIČKOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT JEDNOTKY + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 136.3 + REDUKCE HL 12.3
- HL 900NECO PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 110
- HL 900N PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 50, 75, 110
- HL 138 PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
- ČS ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
201	PROSTOR SCHODIŠTĚ	10,88
202	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,56
203	TECHNICKÁ MÍSTNOST – SERVER	3,30

LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP S HRDLOVÝMI SPOJI (SYSTÉM HT)
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, KAMENINA
- ODVOD KONDENZÁTU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLASTOVÉ ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ dn32
- VYTLAČNÉ POTRUBÍ, SVAŘOVANÉ
- POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA, ZÁVĚSNÁ
- U UMYVADLO, UMYVADLOVÝ SIFON S PŘEVLEČENOU MATICÍ A S MOŽNOSTI NAPOJENÍ MYČKY
- SK SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB (VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY)
- D JEDNODÍLNÝ DŘEZ, TRUBKOVÝ SIFON
- VL VÝLEVKA, DŘEZOVÝ SIFON DN50
- PK VÝLEVKA, DŘEZOVÝ SIFON DN50
- MN MYČKA NÁDOBÍ, PRAČKOVÝ SIFON

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI:	ADRESA: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskářská 10/257, 108 00 Praha 10	<div>ATELIER DEK</div>
Technika proslředí staveb	TELEFON: +420 733 168 006	
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
Ing. Radek Dědina, číslo v deníku autorizovaného inženýra: 317	Ing. Silvie Dostálová, Ing. Jakub Dedek	

±0,000 = 209,400 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).  
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o.  
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu Klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

ARCHITEKTI (AUTORI) :	Prof. ing. arch. PETR HRŮŠA, ing. arch. VÍT ZENKL	<div>Architekti Hrůša &amp; spol., Atelier Brno, s.r.o.</div> <div>Žitkova 5, 602 00 Brno tel: 541 243 829, fax: 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</div> <div>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</div>
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL ing. arch. VÍT ZENKL	
Prof. ing. arch. PETR HRŮŠA / ing. arch. VÍT ZENKL	HLAVNÍ INŽENÝR / KONTROLA ing. IGOR BIELIK	
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	
FÁZE ( STUPEŇ DOKUMENTACE )	OBJEKT	
DOKUMENTACE PROJEKTU STAVBY	SO 01 budova	
NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )	DATUM	07/2024
Rekonstrukce Měninské brány	ZAKÁZKA ČÍSLO	224 52
Měninská 7, 602 00 BRNO	FORMÁT	4xA4
	MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST DOKUMENTACE ( PROFESE )	KÓD DOKUMENTACE	FÁZE
D.1.4.1 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA	D.1.4.1	DPS
DOKUMENT ( VÝKRES )	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
PŮDORYS 2. NP - VNITŘNÍ KANALIZACE		
	D.1.4.1b_4	