



TABULKA MÍST. - 2.NP						
Kategorie zóny	Ozn.	Název	Plocha	Úpr. podl.	Úpr. stěn	Úpr. stropu
01_Komunikační plochy	201	Schodiště	12,99	---	---	---
	202	Chodba	12,00	---	---	---
	203	Hala	14,59	---	---	---
			39,58 m²			
02_BYT_I	204	Vstup	2,34	---	---	---
	206	Pokoj	13,45	---	---	---
	207	Hygiena	5,14	---	---	---
			20,94 m²			
02_BYT_II	208	Vstup	7,60	---	---	---
	209	Kuchyně	15,52	---	---	---
	210	Pokoj	16,15	---	---	---
	211	Hygiena	3,74	---	---	---
			43,00 m²			
03_BYT_III	212	Vstup	3,23	---	---	---
	213	Pokoj	15,28	---	---	---
	214	Hygiena	3,74	---	---	---
			22,25 m²			
04_BYT_IV	215	Vstup	5,17	---	---	---
	216	Kuchyně	16,31	---	---	---
	217	Vstup	23,54	---	---	---
	218	Hygiena	3,99	---	---	---
			49,00 m²			
06_Provozní plochy	210	Kuchyňka	11,25	---	---	---
			11,25 m²			
07_Další využití	214	Sklad	0,90	---	---	---
	215	Výtah	2,87	---	---	---
			3,77 m²			
			189,78 m²			

- dveřní křídlo s transparentní plochou alespoň 0,06 m²
- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- označení směru úniku
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požadovaná požární odolnost stropu
- hasicí přístroj
- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
- požární klapka
- zařízení autonomní detekce a signalizace
- požární uzávěr

ZODPOV DNY	RADIM STAVIA	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
PROJEKTANT	autorizovaný technik KAIT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIA		
SPOLUPRÁCE	---		
INVESTOR	Statutární m sto Brno	M ÍTKO	1:100
MÍSTO	k.ú. Ponava [611379], Ptašinského 316/13, p. . 251	STUPE	DOS
AKCE	MALOMETRÁŽNÍ BYTY S TERÉNNÍ PE OVATELSKOU SLUŽBOU	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	2.NP	10/2022	22-02062