



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. | MÍSTNOST | M2 | PODLAHA | STĚNY | STROPY | POZNÁMKA |
|------|------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------|
| 400a | CHODBA | 19,94 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA KER. SOKL 80mm | OMÍTKA SV. 3,400m | |
| 400b | CHODBA | 46,06 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,400m | |
| 400c | CHODBA | 10,81 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,440m | |
| 401a | KANCELÁŘ | 20,00 | KOBEREC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,430m | |
| 401b | KANCELÁŘ | 22,80 | KOBEREC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,410m | |
| 401c | KANCELÁŘ | 14,29 | KOBEREC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,410m | |
| 402 | KANCELÁŘ | 16,21 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,440m | |
| 403 | ZADVEŘÍ | 17,58 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,440m | |
| 404 | KANCELÁŘ | 18,14 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,440m | |
| 405a | KANCELÁŘ | 34,16 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,280m | |
| 405b | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 29,15 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,410m | |
| 405c | SERVEROVNA | 3,69 | - | - | - | |
| 406 | KANCELÁŘ | 24,74 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 407 | KANCELÁŘ | 11,49 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 408 | KANCELÁŘ | 11,86 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,180m | |
| 409 | KANCELÁŘ | 11,71 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 410 | KANCELÁŘ | 12,29 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 411 | KANCELÁŘ | 21,22 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 412 | KANCELÁŘ | 19,90 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,370m | |
| 412a | ZADVEŘÍ | 14,18 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,370m | |
| 412b | CHODBA | 13,51 | PVC | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | KAZETOVÝ PODHLED SV. 3,180m | |
| 412c | SKLAD | 6,54 | PVC | - | - | |
| 413 | VÝTAHOVÁ SACHTA | 2,70 | - | - | - | |
| 414 | UKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,35 | KERAM. DLAŽBA | OMÍTKA SOKL. LÍŠTA | OMÍTKA SV. 3,400m | |
| 415 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 14,67 | TERACO | OMÍTKA KER. SOKL 80mm | OMÍTKA | |
| 416 | KUCHYNĚ | 9,44 | PVC | OMÍTKA+OBKLAD SOKL. LÍŠTA | SDK PODHLED + OMÍTKA SV. 3,420m | |
| 417 | WC - DÁMSKÉ | 7,71 | KERAM. DLAŽBA | KERAM. OBKLAD 150x150 mm | SDK PODHLED + OMÍTKA SV. 2,700m | |
| 418 | WC - PÁNSKÉ | 9,88 | KERAM. DLAŽBA | KERAM. OBKLAD 150x150 mm | SDK PODHLED + OMÍTKA SV. 2,700m | |
| 419 | SPRCHA | 2,47 | KERAM. DLAŽBA | KERAM. OBKLAD 150x150 mm | SDK PODHLED + OMÍTKA SV. 2,800m | |
| 420 | ARCHIV | 7,07 | PVC | OMÍTKA+OBKLAD SOKL. LÍŠTA | SDK PODHLED + OMÍTKA SV. 3,460m | |

LEGENDA VZT:

- MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA PŘÍVODU (M3/HOD)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ODTAHU (M3/HOD)
- STĚNOVÁ (DVEŘNÍ) MŘÍŽKA
- STĚNOVÝ VENTILÁTOR RADIÁL S TIMEREM
- VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA V NASTĚNNÉM PROVEDENÍ
PŘÍPOJOVACÍ STRANA – CHLADIVO
ODVOD KONDENZÁTU
- VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA V KAZETOVÉM PROVEDENÍ
PŘÍPOJOVACÍ STRANA – CHLADIVO
ODVOD KONDENZÁTU
- IZOLOVANÉ CU POTRUBÍ
CHLADIVA KAPALINA+PLYN
- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA NA OK –
OK ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE PROPOJEN HADICÍ
NA VODOROVNÝ ROZVOD
- PROSTUP STĚNOU 125x125 MM
BUDE ZAMĚŘEN V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY
- JEDNOTKA SPLIT VYBAVENA NAVIC
ČERPADLEM KONDENZÁTU

±0 = 229,82 BPV = 1.NP

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR CIHLÁŘ | VYPRACOVAL ING. PETR CIHLÁŘ | | |
| INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, DOMINKÁNSKÉ NÁM. 1. BRNO | | FORMÁT | A4 |
| CHLAZENÍ 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ OBJEKT MMB HUSOVA 3 602 00 BRNO | | DATUM | 09/2024 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| | | ZAK. Č. | |
| D.1.02 CHLAZENÍ – PŮDORYS 4.NP | | MĚŘÍTKO 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU 03 |