



VÝPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ		
1	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
2	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
3	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
4	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
5	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
6	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
7	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
8	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
9	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks
10	Výp. techn. zařízení 110V/230V	1 ks

VÝPIS REGULAČNÍCH ARMATUR		
1	Regulační armatura 110V/230V	1 ks
2	Regulační armatura 110V/230V	1 ks

VÝPIS OŘEŠOVÝCH ČESPADEL		
1	Ořezkový čespaedel 110V/230V	1 ks
2	Ořezkový čespaedel 110V/230V	1 ks

VÝPIS FAN-COIL		
1	Fan-coil 110V/230V	1 ks
2	Fan-coil 110V/230V	1 ks
3	Fan-coil 110V/230V	1 ks
4	Fan-coil 110V/230V	1 ks
5	Fan-coil 110V/230V	1 ks

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňná – doplňující pospojování neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Projektant profese
www.kadmozka.cz
Ing. Miroslav Kadmožka
Strážnická 12, Brno
e-mail: projekce@kadmozka.cz

±0,000 = 474,080 m.n.m. Bpv

RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov	
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	
ADRESA p.6.653, k.ú. Útěchov u Brna (775550)	PROJEKTANT Ing. Miroslav Kadmožka
VESTAV Stavutírní město Brno, městská část Brno-Útěchov, sídlo: Adamovská 15/6, 644 00 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785	PROJEKTANT Ing. Miroslav Kadmožka
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA PROPOJENÍ KABELŮ MAR	SO 01

MŮČKA VEBELÝ ARCHITEKTI	
Můčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07887295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muchkavesely.cz	
PROJEKTANT Ing. Miroslav Kadmožka	DATA 19-017
PROJEKTANT Ing. Miroslav Kadmožka	DATA 7.2019
PROJEKTANT Ing. Miroslav Kadmožka	DATA DPS