



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²
201	CHODBA	18,96	235	ZADVEŘÍ	4,57
202	CHODBA	48,14	236	KOUPELNA	2,89
203	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	22,13	237	KOUPELNA	20,43
204	KOUPELNA	2,92	238	KOUPELNA	2,89
205	ZADVEŘÍ	3,80	239	ZADVEŘÍ	3,80
206	KOMORA	0,95	240	KOMORA	0,95
207	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05	241	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	10,20
208	KOMORA	2,18	242	KOMORA	2,09
209	CHODBA	2,70	243	CHODBA	2,70
210	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86	244	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	20,11
211	KOMORA	0,67	245	KOMORA	0,67
212	ZADVEŘÍ	4,57	246	ZADVEŘÍ	3,80
213	KOUPELNA	2,92	247	KOUPELNA	2,89
214	CHODBA	29,10	248	PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU	5,52
215	KOMORA	0,95	249	PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ	30,00
216	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05	250	BALKON	3,60
217	KOMORA	2,18	251	BALKON	3,56
218	CHODBA	2,70	252	BALKON	1,72
219	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86	253	BALKON	3,63
220	KOMORA	0,67	254	BALKON	3,87
221	ZADVEŘÍ	4,57	255	BALKON	3,88
222	KOUPELNA	2,92	256	BALKON	3,88
223	SCHODIŠTĚ	4,33	257	BALKON	4,15
224	KOMORA	4,58			
225	VÝTAH	7,02			
226	KANCELÁŘ EKONOMKY	20,38			
227	KOUPELNA	2,88			
228	ZADVEŘÍ	3,80			
229	KOMORA	0,95			
230	DVOULŮŽKO VÝPOKOJ	10,20			
231	KOMORA	2,18			
232	CHODBA	2,70			
233	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	20,11			
234	KOMORA	0,67			

LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP1 (DP3)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP1 (DP3)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15-Sm DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15 DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15 DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-DP3

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" S NUCENÝM VĚTRÁNÍM
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB
- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPEU, PRŮVLAKU
- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRAVNOSTI
- SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
- POŽ. ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOÝM OSVĚTLENÍM
- NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM s tvrdou stálou hadicí jm. sv. 19 mm, dl. 30 m

- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ (has. schopnost min. 113B,C)
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (has. schopnost min. 34A, 183B,C)
- POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- ÚSTŘEDNA EPS - HLAVNÍ, VEDELEJŠÍ
- POŽÁRNÍ ÚSEK S AKUSTICKÝM POPLACHOVÝM ZAŘÍZENÍM
- VYPÍNAČ EL. NAPÁJENÍ "CENTRAL STOP"
- VYPÍNAČ EL. NAPÁJENÍ "TOTAL STOP"
- OBSLUŽNÉ POLE PO
- KLÍČOVÝ TREZOR PO