



Vypracoval : Ing. Jan Bortel 	Zodpovědný projektant : Ing. Bronislav Lovecký	Profese - Kontakty : Ing. Jan Bortel Příkopy 533/11 67172 Miroslav IČ: 70255423	
Profese : D1.4.4 - Vzduchotechnika			
Stavebník : Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace			
Místo stavby : ulice Kosmonautů 548/21, 62500 Brno - Starý Lískovec		Stupeň : PD - stavební řízení	Datum tisku : 08/2018
Jméno projektu : <b>Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu domova pro seniory</b>		Měřítko : -	Formát : A4
		Arch.číslo : 20180305_ROZ	
		Číslo výkresu : 9	
Název výkresu : <b>SPECIFIKACE</b>			

položka	m.j.	poč.
<b>Větrání CHÚC - zař.č. 1</b>		
ventilátor MUB 062 630D4-A2 IE2 s bočním výtlakem (sání z čela, výtlak směrem vzhůru)	ks	1
pružná manžeta ventilátoru DS 062/678-678	ks	2
pružné uložení ventilátoru - SD MUB	sa	1
uzavírací klapka těsná na servopohon - RKTm 1250x1250 .45	ks	1
uzavírací klapka těsná na servopohon - RKTm 800x200 .45	ks	6
regulační klapka ruční - RKM 800x200 .01	ks	6
čtyřhranné vzduchotechnické potrubí do obvodu 5000 mm	m2	115
tepelná izolace - kamenná vata, Al polep, 40 mm	m2	12
protidešťová žaluzie sací se sítí proti ptactvu 1250x1250 - PDZM 70, RAL dle požadavku investora	ks	1
protidešťová žaluzie výfuková se sítí proti ptactvu 800x200 - PDZM 40, RAL dle požadavku investora	ks	6
mřížka tahokovová, min. volná průtočná plocha 70%, 800x200, RAL dle požadavku investora	ks	12
<b>Ostatní</b>		
montážní, těsnící, spojovací a závěsný materiál	kpl	1
koordinace, kompletace, manipulace, stavební přesuny (vertikální i horizontální), montážní mechanismy (vč.lešení, plošin, jeřábu), VRN	kpl	1
dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k předání stavby, provozní zkoušky, revize, regulace systémů, komplexní spuštění a zprovoznění, zkušební provoz, protokoly	kpl	1