

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 30716/2024/BM/HDM
Spisová značka: S-KHSJM 68420/2022

Vyřizuje: Bc. Martina Šmídová
Ing. Zuzana Lustigová
Tel.: 545 113 064
Email: martina.smidova@khsbrno.cz
zuzna.lustigova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

HB Projekt Plus, s.r.o.
Jaroslava Foglara 862/5
639 00 Brno
ID datové schránky: iqnt3dq

V Brně dne 22. května 2024

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKOMČENÍM –
„ZŠ A MŠ JANA BROSKVY – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ –
ZMĚNA UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY, JANA BROSKVY 388/3, 643 00
BRNO – CHRVICE“**

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením - „ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně – změna umístění VZT jednotky, Jana Broskvy 388/3, 643 00 Brno – Chrlice“ podané dne 07.05.2024 HB Projekt Plus s.r.o., Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno, IČO: 29235421 zplnomocněné investorem stavby: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno (dále také jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

§ 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

- § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“)

- § 5 odst. 1 a 11 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

KHS JmK s projektovou dokumentací ke změně stavby před dokončením „ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně – změna umístění VZT jednotky, Jana Broskvy 388/3, 643 00 Brno – Chrlice

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínky:

Podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 13. 03. 2023 č.j. KHSJM 14634/2023/BM/HDM, sp. zn. S-KHSJM 68420/2022 zůstávají v platnosti

Odůvodnění

Podáním ze dne 07. 05. 2024 evidovaným pod číslem jednací KHSJM 27632/2024/BM/HDM, byla KHS JmK požádána, jako dotčený správní úřad, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením „ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně – změna umístění VZT jednotky, Jana Broskvy 388/3 , 643 00 Brno – Chrlice.

Na akci „ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně“, Jana Broskvy 388/3, na parc. č. 1075, 1077, 1081, k. ú. Chrlice, Brno, bylo vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko k územnímu řízení dne 22. 11. 2021 pod č. j. KHSJM 70184/2021/BM/HOK a ke stavebnímu řízení dne 13. 3. 2023 pod č. j. KHSJM 14634/2023/BM/HDM.

Předmětem dokumentace je přístavba jídelny školní kuchyně umístěné severně od stávající budovy školy a celková rekonstrukce stávající školní kuchyně a zázemí ve stávající budově školy. V rámci změny stavby před dokončením je navrženo přesunutí VZT jednotky. Původně byla navržena VZT jednotka na střeše, nově bude umístěna vedle školní kuchyně (u východní fasády).

Vzduchotechnika obsahuje 2 zařízení – 1 zařízení pro větrání kuchyně a zázemí, 1 zařízení pro větrání hygienického zázemí. Kuchyně bude větrána nuceně rovnotlance samostatnou kompaktní větrací VZT jednotkou ve stojatém venkovním provedení. Sání a výfuk vzduchu pro VZT jednotku jsou provedeny trubními rozvody s osazenými tlumiči hluku. Hladina akustického výkonu je $L_{wA} = 60$ dB(A). Sání vzduchu je orientováno severním směrem a výfuk vzduchu směrem k železnici. Nejbližší rodinný dům je vzdálen cca 45 m (ul. Jana Broskvy 90/10). Tento objekt je od sání a výfuku vzduchu odstíněn stávající stavbou školy. Rodinné domy při ul. Prokešova budou odstíněny od VZT jednotky přístavbou jídelny.

Hygienické zázemí bude větráno podtlakově diagonálním potrubním ventilátorem se zpětnou klapkou a tlumičem hluku, umístěnými přiznané pod stropem. Odpadní vzduch bude odveden kruhovým Spiro potrubím v provedení s gumovými manžetami na fasádu objektu a je vyfukován přes protidešťovou žaluzii.

Po zhodnocení předloženého návrhu projektové dokumentace stavby z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

(podepsáno elektronicky)

Bc. Martina Šmídová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno-Královo pole, IČO: 27689778, ID datové schránky: suht9w3
2. KHS JmK – spis, odd. HDM
3. KHS JmK – odd. HOK