

1C.1
Kompaktní podstropní jednotka do třídy
Qv p/o=350 1000m³/h, 250Pa ventilátory 2x 500W, 230V;
Qf přetěžení=1,8kW, Qf ohřev=1,8kW, 13A, 230V;
akust. tlak 40dB(A), v 570x x h 1300mm, 200kg
odvod kondenzátu

4.4
Mezistropní klimatizační jednotka Qch=11,2kW, Qf=12,5kW
1,68A, 2,5mm², prosmyčkovávat na jeden jistič na paře, jističní 20A "C"
v 270 x s 1135 x h 700mm, 40kg, akust. tlak 33-37dB(A)
odvod kondenzátu

