

IS ARCH, s.r.o.  
Slavičkova 827/1a  
638 00 Brno - Lesná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
17.7.2023

NAŠE ZNAČKA  
BVK/12086/2023

VYŘIZUJE / LINKA  
Ivana Hörlová/ 543 433 269  
ihorlova@bvk.cz

BRNO  
17.7.2023

VĚC

**Brno, ul. Kikrleho, parc. č. 1686/1, 1686/2, ul. Šmahova 625/20, parc. č. 1677, k. ú. Slatina, přípojky pro mateřskou školu a školní družinu, přípojka pro stávající rodinný dům, územní souhlas - souhlasné stanovisko s podmínkami**

K umístění a realizaci tří vodovodních přípojek a ke zkrácení dvou jednotných kanalizačních přípojek dle předložené projektové dokumentace nemáme z hlediska provozovatele vodovodního řadu a jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu námitek.

### Zásobování vodou

#### Novostavba objektu školní družiny

Stávající vodovodní přípojka na parc. č. 1686/2 bude zrušena na hlavním řadu na náklady investora akce a to nejpozději při objednávání přípojky nové. Zrušení vodovodní přípojky objednejte na úseku údržby vodovodní sítě (p. Luc, tel. 606 676 315, p. Vysekal, tel. 606 676 320).

Novostavba školní družiny bude napojena novou vodovodní přípojkou HDPE 40 s napojením na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 80 LT v ul. Kikrleho. Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou rozměrů 1200x900x1500mm na pozemku investora.

**Poklop vodoměrné šachty nesmí být umístěn v parkovacím stání.**

#### Novostavba objektu mateřské školy

Novostavba mateřské školy bude napojena novou vodovodní přípojkou HDPE 40 s napojením na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 80 LT v ul. Kikrleho. Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou rozměrů 1200x900x1500mm na pozemku investora.

**Poklop vodoměrné šachty nesmí být umístěn v parkovacím stání.**

#### Stávající rodinný dům Šmahova 20

Pro stávající rodinný dům bude vybudovaná nová vodovodní přípojka HDPE 32 s napojením na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 LIT vedený v ul. Šmahové. Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou rozměrů 1200x900x1500mm s umístěním na pozemku investora, parc. č. 1678.

**Poklop vodoměrné šachty nesmí být umístěn v parkovacím stání.**

Zájmová lokalita je zásobována vodou z tlakového pásma 3.11 vodojemu Stránská skála s hladinou vody na kótě 304,6 m n. m.

Bilance spotřeby vody pro RD:

Q<sub>max.denní</sub> 0,58 m<sup>3</sup> Q<sub>výp</sub> 0,57 l/s

Bilance spotřeby vody pro družinu:

Q<sub>max.denní</sub> 4,12 m<sup>3</sup> Q<sub>výp</sub> 1,15 l/s

Bilance spotřeby vody pro mateřskou školu:

Q<sub>max.denní</sub> 11,0 m<sup>3</sup> Q<sub>výp</sub> 1,8 l/s

Hydrodynamický tlak v místě napojení:

0,25 MPa

Hydrostatický tlak v místě napojení:

0,41 – 0,44 MPa

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: bvk@bvk.cz / ID datové schránky: c7rc8yf  
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275  
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
na svých internetových stránkách [bvk.cz](http://bvk.cz) a v sídle společnosti.

Projektová dokumentace byla odsouhlasena na přípojkovém oddělení:

**vodovodní přípojka pro rodinný dům: dne 14.07.2023 pod č.j. 73230407**

**vodovodní přípojka pro družinu: dne 17.07.2023 pod č.j. 73230408**

**vodovodní přípojka pro školku: dne 17.07.2023 pod č.j. 73230409**

formou orazítkování s přílohami podmínek. Tyto podmínky k povolení a realizaci přípojek dodržte.

**K objednání realizace vodovodní přípojky si prosím rezervujte termín na našich webových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) v sekci vyjadřovací portál/ objednání vodovodní přípojky.**

**K objednání vodovodní přípojky se dostavte osobně a předložte:**

-platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - **1x kopie**

-PD vodovodní přípojky s uvedením č. j., pod kterým byla PD odsouhlasena - **1x kopie**

-výpis z katastru nemovitostí - **1x kopie**

-právnícké osoby: IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, č.úctu

-plná moc k objednání – neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

Předložené doklady zůstávají u objednané přípojky.

### **Odkanalizování**

Splaškové odpadní vody a dešťové vody z objektů školní družiny a mateřské školy jsou odváděny samostatnými stávajícími kanalizačními přípojkami s napojením na jednotnou kanalizační stoku v ul. Kikrleho. Přípojky budou zkráceny do nových revizních šachet, např. Wavin 425.

Podmínkou využití stávajících kanalizačních přípojek je jejich dobrý technický stav. Doporučujeme prohlídku kamerou.

Bilance odtoku splaškových vod pro RD:  $Q_{\max, \text{denní}}$  0,58 m<sup>3</sup>

Bilance odtoku splaškových vod pro družinu:  $Q_{\max, \text{denní}}$  4,12 m<sup>3</sup>

Bilance odtoku splaškových vod pro mateřskou školu:  $Q_{\max, \text{denní}}$  11,0 m<sup>3</sup>

Dle platného Generelu odvodnění města Brna je povolené odtokové množství 10 l/s/ha.

Dešťové vody budou do kanalizačních přípojek svedeny přes retenční nádrže (pro družinu RN o objemu 3,0 m<sup>3</sup> s **povoleným odtokem 1,77 l/s**, pro školku RN o objemu 15,0 m<sup>3</sup> s **povoleným odtokem 2,30 l/s**).

**Veškeré stavební práce na kanalizačních přípojkách provádějte po konzultaci s obvodovým technikem kanalizačního provozu (p. Prokeš - tel. č. 724 375 495).**

Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.

Příloha: 3x 2 PD vodovodní přípojky, 3x podmínky k povolení a realizaci přípojek  
2 PD ZTI

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku

**Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní a kanalizační přípojky.**

Souhlasíme se zahájením územního řízení. *a společného poslehu!*

**Vyjádření platí pouze pro zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.**

**BVK** útvar VHR a GIS  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO: 463 47 275 DIČ: CZ46347275

S pozdravem

*Bojanovský*  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR