



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- OV1 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY-1 ks
50 litrů
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- OV2 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
10 litrů, nad dřezem
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- OV3 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
100 litrů
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- OV4 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
5 litrů, pod dřezem
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- OV5 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
30 litrů, nad dřezem
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- OV6 ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
50 litrů, nad dřezem
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,
vč. poj. ventilu
- P PISOÁŘ
s integrovaným bezdotykovým ovládáním
- wc DĚTSKÝ ZÁCHOD
zavěšený s instalačním modulem
- Ud,Ud* DĚTSKÉ UMÝVADLO
zavěšené v různých výškách
- WCi INVALIDNÍ WC
s instalačním modulem
- Ui INVALIDNÍ UMÝVADLO
- VK VÝLEVKA KERAMICKÁ
s instalačním modulem
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
dodávka kuchyňné
termostatický směšovací ventil

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- UPRAVENÁ-ZMĚKČENÁ VODA
- SMĚŠOVANÁ VODA max. 45°C
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA

± 0,000 = SO 01: 260,90, SO 02: 259,00 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR : STATUTARNÍ MĚSTO BRNO		DOMINIKANSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA, BRNO – KIKRLEHO			
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
GENERALNÍ PROJEKTANT :		 atelier Stanislava La, 602 00 Brno ID: 101 70 999 ZČ 12 100 70 999	
PROJESE : VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVOD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA, BRNO - KIKRLEHO		STAVEBNÍ OBJEKT : SO 02 MATEŘSKÁ ŠKOLA	
VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. AROH. IVO ŠVÁBENSKÝ		 Ing. Dagmar Wicherová ID: 101 70 999 ZČ 12 100 70 999 tel: +420775081121, 602 00 Brno e-mail: dagmar@wicherova.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. AROH. MARTIN BORÁK			
VYPRACOVAL : ING. DAGMAR WICHEROVÁ			
KONTROLOVAL : ING. DAGMAR WICHEROVÁ			
NAZEV VÝKRESU :		DATUM : 08/2024 MĚŘITKO : 1 : 50 PÁŘE : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.5-12	
VODOVOD – PŮDORYS 1.NP			