

SOUPIS DATOVÝCH BODŮ				TG	PK Mendlovo náměstí 15			PROJEKT	Mendlovo náměstí 15
				ZAŘ.Č.	DT1			ZAK.Č.	2025-3017
				NÁZEV ZAŘ.	systém MaR předávací stanice			PROJEKTANT	Ing. Stanislav Suský
				HW	Amit			DATUM	04/2025
				SW	Amit			LIST/ LISTŮ	1/1
HW REF	UŽIV. ADRESA	POPIS		POL.Č.	JEDNOTKA	MIN. OFF	ROZSAH MAX. ON	SW REF typ Karty	POZNÁMKA
I/O		PK							
AI1		TEPLOTA	VENKOVNÍ	TT10	°C	-20	+80	AI	
AI2		TEPLOTA	ÚT VÝSTUP	TT01	°C	0	120		
AI3		REZERVA							
AI4		REZERVA							
AI5		REZERVA							
AI6		REZERVA							
DI1		PORUCHA	KOTLE	K01		Alarm	Norm.	DI	
DI2		KVITACE	PORUCHY	SB10		Norm.	KVIT.		
DI3		PORUCHA	PŘEHŘÁTÍ PROSTORU	TS10		Alarm	Norm.		
DI4		PORUCHA	ZAPLAVENÍ PROSTORU	LS01		Alarm	Norm.		
DI5		PORUCHA	MINIMÁLNÍ TLAK SYSTÉMU	PS10		Alarm	Norm.		
DI6		REZERVA							
DI7		REZERVA							
AO1		REGULACE	VÝKON KOTLE	K01	%	0	100	AO	
AO2		REZERVA							
AO3		REZERVA							
DO1		SIGNALIZACE	PORUCHY	HL02		-	ALARM	DO	
DO2		START/STOP	KOTEL	K01		OFF	ON		
DO3		REZERVA							
DO4		REZERVA							
DO5		REZERVA							
DO6		REZERVA							
DO7		REZERVA							
DO10		REZERVA							
M-Bus	Po sběrnici M-Bus dojde k vyčítání hodnot spotřeby vody a tepla, pokud budou osazeny M-Busovým komunikačním modulem.								