

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,
IČO: 449 92 785

Veřejná zakázka:

Oprava curlingových ploch Curling Brno, ul. Lazaretní

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené
vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna /doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 2. 6. 2025):

Technická specifikace nerezové hadice:

Typ a parametry nerezové hadice – Akceptuje zadavatel nerezovou hadici s označením DN16? Parametry DN 16: D1 – 16,3 mm a D – 21,4 mm. Výrobce systému ICEGRID firma ISS (Německo), která je na curlingové dráze v Brně, do svých roštů doporučuje a dodává tuhle velikost. Hadice v úchytech lépe drží a je pro tenhle typ roštu vhodnější. Nerezové hadice se za těchto podmínek nerozpínají, jako hadice plastové. Větší hadice také lépe chladí. Tyto typy hadic jsou použity například na kluziště Třebíči, které je v provozu již od roku 2020 a jsou součástí systému ICEGRIDplus.

Odpověď zadavatele:

Ano, nerezová hadice s označením DN16 může být použita.