Kladečské schéma:

ŽLAB Ž1: 188m

SYSTÉM: S. 150mm, polymerbetom, ochranná hrana pozinkovaná, vícedílné odtokové vpusti
MŘÍŽE: Štěrbinový nástavec, h=180mm pro zatížitelnost, korozivzdorná ocel 1.4301



Vzorový detail uložení:



Třída zatížení	(dle ČSN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Min. kvalita betonu	(dle ČSN EN 206-1)				> C 20/25		
Základní rozměry	X				≥ 70		
	Y				Po horní okraj žlabu		
	Z				≥ 70		

Tento výkres je pro informativní účely. Konkrétní řešení žlabu, mřížek, čtvercové vtokové mřížky, Vám rádi vypracujeme. Přejeme Vám hezký den.

Měřítko: cm
Výkres č.: G1-E01 - 815 - 3 aktualizace 12011

Detail uložení žlabů se štěrbinovým nástavcem

Formát: Dlažba

ACO Tiefbau ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Pohled pro systémy

ACO Štěrbinový žlab N100



Třída zatížení	(dle ČSN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Min. kvalita betonu	(dle ČSN EN 206-1)		> C 20/25	> C 20/25			
Základní rozměry	X		> 15	≥ 15			
	Y		13	Po horní hranu kapes			
	Z		≥ 15	≥ 15			

Tento výkres je pro informativní účely. Konkrétní řešení žlabu, mřížek, čtvercové vtokové mřížky, Vám rádi vypracujeme. Přejeme Vám hezký den.

Měřítko: cm
Výkres č.: G1-E01 - 815 - 3 aktualizace 12011

Detail uložení žlabů se štěrbinovým nástavcem

Formát: Dlažba

ACO Tiefbau ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Pohled pro systémy

ACO Štěrbinový žlab N100

Základní prvky žlabového systému:





POKLÁDKA ŽLABŮ

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO – DRÁŽKA
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU
- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA S MM POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY
- PŘÍMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU
- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHODNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE

POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KÓTY UDÁVAJÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY TVAROVEK, ČÍSLO UDÁVÁ TYP ŽLABU 4x44

ZADAVATEL	Ing. Pavel Tržil
VYPRACOVAL	Peter Majtán
NÁZEV AKCE	**Rekonstrukce ul. Česká, Brno**
	Odvodnění zpevněných ploch
ODVODŇOVACÍ ŽLAB	

Č. PROJ. :

ACO Stavební prvky spol. s r.o.
Pávov 141, 586 01 Jihlava
TEL: 567 121 711 | FAX: 567 121 712
e-mail: aco@aco.cz | http: www.aco.cz

DATUM: 9.9.2021

VÝKR. Č. : 01