



















































| ZNAČKA | ILUSTRACE | ZAŘÍZENÍ | MONTÁŽ | ROZMĚRY | UMÍSTĚNÍ | POZNÁMKA |
|--|---|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) | | | | | | |
|   |  | Optickokouřový/Kombinovaný hlásič EPS | přisazená | d 118 mm v 42,1mm | všude | barva viz tabulka barevnosti |
|  |  | Tlačítkový hlásič EPS | přisazená | viz | všude | |
| REPEAT  |  | Externí ovládací panel EPS nástěnný | přisazená | š445 x v230(360) x h32(55) mm | velín, recepce | |
|  |  | Požární informační panel PIT nástěnný | přisazená | š227 x v170 x h40 mm | zásahové cesty HZS | |
| Terminal |  | Únikový terminál | zápustná | š56 x v230 x h20 mm | únikové cesty | |
| NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM (NZS) | | | | | | |
|  |  | Reproduktor ER 6W | zápustná | d 105 mm hloubka vestavby 38 mm | vestavný | musí splňovat ČSN EN 54-24 a výkon, barva viz tabulka barevnosti |
|  |  | Reproduktor ER 6W | přisazená | d 200 mm v 105 mm | v místnostech bez podhledu nebo na stěně | musí splňovat ČSN EN 54-24 a výkon, barva viz tabulka barevnosti |

| ZNAČKA | ILUSTRACE | ZAŘÍZENÍ | MONTÁŽ | ROZMĚRY | UMÍSTĚNÍ | POZNÁMKA |
|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------------|---|
|  |  | Zvukový projektor ER 20W | přisazená | š200 x v66 x h166 mm | venku a ve strojovnách | musí splňovat ČSN EN 54-24 a výkon, <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Mikrofonní stanice | stolní | š200 x v66 x h166 mm | recepce, velín | musí splňovat ČSN EN 54-24 <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
| SLABOPROUD | | | | | | |
|  |  | Přístroj domácího telefonu IP IP Telefonní přístroj | stolní | š235 x v165 x h40 mm | recepce, velín | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Panel domácího telefonu IP 3x modul – komunikátor + displej + čtečka karet | zápustná | š107 x v339 x h28 mm | 1.NP - hlavní vstupy | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Panel domácího telefonu IP 3x modul – komunikátor + displej + čtečka karet | zápustná | š107 x v234 x h28 mm | 2. NP - vstupy na oddělení | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Čtečka karet | zápustná | š50 x v133 x h27 mm | všude | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | WiFi AP | přisazená | d 220 mm v 48 mm | všude | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |

| ZNAČKA | ILUSTRACE | ZAŘÍZENÍ | MONTÁŽ | ROZMĚRY | UMÍSTĚNÍ | POZNÁMKA |
|---|---|--|-----------|---------------------|---|---|
|  |  | KAMERA VNITŘNÍ | přisazená | d 101 mm v 56 mm | uvnitř | Vnitřní IP kamera v dome provedení s rozlišením minimálně 4Mpx, různí výrobci mají obdobný design, většinou se řeší podle ceny v době instalace a vzorkováním na stavbě, <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | KAMERA VENKOVNÍ v bullet provedení | přisazená | d68,7 x h166,2 mm | venku na stropě/fasádě | Venkovní IP kamera v bullet provedení s rozlišením minimálně 4Mpx s IR přisvícením alespoň 30m, různí výrobci mají obdobný design, většinou se řeší podle ceny v době instalace a vzorkováním na stavbě <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
| SLABOPROUD_SYSTÉM SESTRA PACIENT | | | | | | |
|  |  | Akustická a optická signalizace v podhledu | přisazená | š83 x h80 x v42 mm | na stropě před dveřmi do místností s přivolávacími tlačítky/terminály | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Tahové tlačítko | zápustná | š82 x v80 x h14 mm | bezbariérové wc, koupelny, šatny | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Přivolávací nouzové tlačítko | zápustná | š82 x v80 x h14 mm | bezbariérové wc, koupelny, šatny | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Přivolávací nouzové tlačítko s potvrzovacím tlačítkem | zápustná | š82 x v80 x h14 mm | bezbariérové wc, koupelny, šatny | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Pokojový terminál | zápustná | š87x v205 x h18 mm | u vstupu do místnosti s přivolávacími tlačítky/terminály | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |
|  |  | Zásuvka pro připojení lůžkového terminálu bez hlasové komunikace | zápustná | š83 x v80 x h14 mm | pokoje, stacionář, fyzikalni terapie, balneo | <i>barva viz tabulka barevnosti</i> |

KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

| ZNAČKA | ILUSTRACE | ZAŘÍZENÍ | MONTÁŽ | ROZMĚRY | UMÍSTĚNÍ | POZNÁMKA |
|--|---|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|  |  | Sesterský služební terminál | stolní | š212 x h188 x v38 mm | recepce, pracoviště sester | barva viz tabulka barevnosti |
| SLABOPROUD_POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM (PZTS) | | | | | | |
|  |  | Pohybový detektor PIR stropní, 360° | přisazená | | 1NP | barva viz tabulka barevnosti |
|  |  | Klávesnice PZTS | přisazená | š93 x v150 x h31 mm | velín, recepce | barva viz tabulka barevnosti |
| Datové zásuvky a zásuvky STA budou v provedení dle silnoproudu | | | | | | |