


POTRUBÍ DN 50 - POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO V AL FOLII, TL. 40 mm
 POTRUBÍ DN 15 - POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO V AL FOLII, TL. 20 mm
 POTRUBÍ ODVDUŠNĚNÍ DN 15 BUDE IZOLOVÁNO POUZE PO PRVNÍ ARMATURY (VČETNĚ).
 DÁLE JIŽ IZOLOVÁNÍ NEBUDE, BUDE VŠAK NAVÍC OPATŘENO OPATŘENO KRYCÍM NÁTEREM.

ODDĚLENÍ PROJEKCE TEPLÁRNY BRNO, a.s. Špitálka 6, 658 15 Brno tel: 545 162 193				 TEPLÁRNY BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	INVESTOR	
ING. JIŘÍ HAMERNÍK	ING. JIŘÍ HAMERNÍK	ING. JIŘÍ HAMERNÍK	ING. KAREL DVOŘÁK	TEPLÁRNY BRNO, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno	
STAVBA REKONSTRUKCE TEPLOVODU MMB DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1				STUPEŇ	
				DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				MÍSTO STAVBY BRNO	
				FORMÁT 6 A4	
				DATUM 03/2025	
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO 1:25	
NÁZEV VÝKRESU				Č. VÝKRESU	
UKONČENÍ POTRUBÍ V OBJEKTU				ČÍSLO ZAKÁZKY 25-003	
				D.2.08	