

Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, obdržel zadavatel žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 10*SO 310 - Stoky**Ve VV jsou položky:*

78	M	59710707	<i>trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240</i>	<i>m</i>	<i>99,572</i>
<i>PP</i>			<i>trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240</i>		
86	M	59711770	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>	<i>kus</i>	<i>4,060</i>
<i>PP</i>			<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>		
87	M	59711773	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém F/F tř.160/160</i>	<i>kus</i>	<i>8,120</i>
<i>PP</i>			<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém F/F tř.160/160</i>		

Potrubí DN 300 je požadováno tř.240, ale tvarovky DN 300/150,200 jsou tř.160. Potrubí + tvarovky shodné dimenze by mělo být ve stejné pevnostní třídě.

Žádáme zadavatele o prověření výše uvedených položek. “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpověď:1/ K dotazu č. 10

Pro kameninové trouby v profilu DN 300 a DN400 je dostačující pevnostní třída 160. Položky č. 78 a č. 80 v objektu „SO 310 Stoky“ jsou upraveny na třídu pevnosti 160. Součástí je aktualizovaný výkaz výměr.

Vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb