

Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, obdržel zadavatel žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č.1

Prosíme o upřesnění jaké je uvažované množství PP mikrovláken v 1m3 betonové směsi pro CB kryt?

Ve VV u položky vztahující se k CB krytu „Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 220 mm“ je rozpor v tloušťce u popisu položky. V PD je taktéž 220 mm, máme uvažovat, že se jedná pouze o chybu v popisu?

Dotaz č.2

Projektová dokumentace obsahuje objekt SO 900.2 Přeložky sdělovacích kabelů. Ve výkazu výměr tento objekt však není obsažen. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr, respektive potvrzení, že objekt SO 900.2 není předmětem veřejné zakázky.“

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpověď:1/ K dotazu č. 1

Množství PP vláken v m3 betonové směsi CB krytu stanovuje výrobce betonové směsi na základě stanovené pevnostní třídy a stanovených stupňů vlivů prostředí.

Platí tl. CB krytu 220 mm, v popisu položky se jedná o překlep.

2/ K dotazu č. 2

Ano, projektová dokumentace k objektu SO 900.2 má pouze informativní charakter. Objednatel má se společností Vodafone Czech Republic a.s. a Cetin a.s. uzavřeny smlouvy o přeložce. Na budoucím zhotoviteli je pouze zajištění koordinace staveb s hlavní stavbou „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Tato informace byla již zveřejněna zadavatelem ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 11. 6. 2025.

Vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb