

**Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, obdržel zadavatel žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„Dotaz č. 1:**Ve výkaze je trativod z drenážních trubek PE-HD SN 8, ale vzorový řez uvádí PVC. Bude platit výkaz nebo vzorový řez?**Dotaz č. 2:**Dále se ve vzorových řezech vyskytuje uložení stávajících kabelů do chrániček půlených nebo do betonových žlabů. Chráničky se ve výkaze vyskytují, ale není patrné, že by měly být půlené, žlaby jsem ve výkaze nenašel vůbec. Můžete prosím toto upřesnit ve výkaze, případně přidat nějaké položky?**Dotaz č. 3:**V rozpočtu se také vyskytuje položka na poplatek za nebezpečný odpad, ale nenašel jsem v PD, do jaké kategorie tento odpad zařadit. Bude to ZAS T1, T2 nebo T3?“***Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:****1/ K dotazu č. 1**

Pro trativod platí drenážní potrubí PE-HD SN8.
Výkaz výměr platí.

2/ K dotazu č. 2

Ve výkazu výměr v části objektu SO 100 jsou pro uložení kabelů uvedené položky pro jejich montáž včetně způsobu jejich uložení, např. tyto položky:

56	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	260,000
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm		
	VV		"uložení chrániček, předpokládaný odhad" 260		260,000
57	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	273,000
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE		
	VV		260*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		273,000

Dodavatel nacení položky ve výkazu výměr dle popisu těchto položek.
Výkaz výměr platí.

3/ K dotazu č. 3

Veškeré odpady specifikované v rámci projektu jsou ve výkazu výměr označeny kódem odpadu dle katalogu odpadů, jako např. položka v SO 102.3:

48	K	997013847	<i>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01</i>	<i>t</i>	<i>59,885</i>
	PP		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</i>		
	VV		<i>"odstranění litého asfaltu v tl. 3cm, suť 0,059 t/m2" 1015*0,059</i>		<i>59,885</i>

Vzhledem k tomu, že dodavatel blíže nespecifikoval konkrétní položku, kterou měl na mysli, pak se nelze k této položce vyjádřit. Dodavatel nacení položky ve výkazu výměr dle popisu těchto položek.
Výkaz výměr platí.

Vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálová
vedoucí oddělení zakázky
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.