

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ–JEŘÁBKOVÁ 4

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
T04	1720/2350mm		4	<p>Okno trojkřídlové se slopkem do štulpu otevíravé se sklopným nadsvětlíkem</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uť pro dosažení U_w celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúhlová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s $U_g=1,1W/m2.K$. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křídla výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice: Dřevěná, dodávka včetně parapetní dřevotřísk. desky šířky cca 300mm s laminovaným povrchem a včetně případného odbetonování.</p> <p>Stáv.výplně: nepůvodní kastlová okna šířky cca 250mm</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>
T05	1300/3060mm		7	<p>Balkonové dveře dvoukřídlové otevíravé dovnitř, se sklopným nadsvětlíkem</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uť pro dosažení U_w celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúhlová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s $U_g=1,1W/m2.K$. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křídla výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled . S bezpečnostním zámkem a dvěma klíči.</p> <p>Práh: Z lepené dubové spárovky, pečlivě vodotěsně napojit na nový práh balkonu, nutno kalkulovat předem detail bude konzultován s onvestorem a projektantem.</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>
T06	420/1230mm		8	<p>Okno jednokřídlové do štulpu otevíravé a sklopné.</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uť pro dosažení U_w celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúhlová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s $U_g=1,1W/m2.K$. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křídla výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice: Dřevěná.</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>