



LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE PŮ
- N5.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
- REI 45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
- REW 45/DP1 KONSTRUKCE

- POŽ. ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
- SA MOZAVÍRAČ POŽ. UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
- U UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ PANIKOVÁ KLIKA PRO
- JEDNOKŘÍDLÉ A HRAZDY PRO DVOUKŘÍDLÉ
- SMĚR A DĚLKA ÚNIKOVÝCH CEST
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ
- DLE PROJ. NN
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (21A)

- S KOUŘOTĚSNOST (S200) POŽ. UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU
- HADICÍ DÉLKY 30 M O JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 19 MM
- SMĚR ÚNIKU OSOB UVNITŘ OBJEKTU
- DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V
- CELÉM OBJEKTU
- POŽÁRNÍ Klapky s POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SAMOČINNÉ
- OSTATNÍ VZT POTRUBÍ JE MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY OPATŘENO
- PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ DLE PROJEKTU VZT

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

DODATEK Č.1 - ZMĚNA ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

MŠ A ZŠ ŠÁMALOVA, BRNO ŽIDENICE

PŮDORYS 3.NP