

7

6

5

4

3

2

A

B

C

D

E

F

G

H

5.4

Mezistropní klimatizační jednotka Qch=7,1kW,Qf=8kW
1A,2,5mm² prosmýčkovat na jeden jistič na palfe,jističní 20A"C"
v.270 x š.1135 x hl.700mm;36kg;akust.ř.23-31dB(A)
odvod kondenzátu

5.17

2.4

Textilní výústka Qv=2080m³/h

Textilní výústka (chlazení)

Tepelná izolace

5.9

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.14

2.15

2.15

2.8

2.8

2.8

2.7

2.10

2.12

2.13

2.13

2.11

2.11

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.13

2.8

Tabulka místností – 1.NP		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
1.01	SCHODIŠTĚ	14,42
1.02	CHODBA	6,07
1.03	CHODBA	4,86
1.04	HALA MŠ	23,41
1.05	ZÁDVEŘÍ	2,66
1.06	SCHODIŠTĚ	14,23
1.07	MANIPULACE	15,97
1.07a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,39
1.08	PŘÍPRAVNA JIDEL	39,08
1.09	JIDELNA	76,34
1.10	CHODBA	49,96
1.11	WC CHLAPCI	4,21
1.12	WC DÍVKY	4,48
1.13	HALA ZŠ	28,84
1.14	ŠATNA ŽÁCI	41,24
1.15	SKLAD ZAHRADNÍCH HRAČEK A POTŘEB	32,47
1.16	ÚKLID	3,37

0,000 = 201,90 B.p.v., B.p.v.


INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Dominikánská n.d.m. 196/1, 602 00 Brno

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠAMALOVA, BRNO–ŽIDENICE

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERALNÍ PROJEKTANT :


la arch
atelier Slavíčkova 1a, 602 00 Brno
IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999

PROFESÍ : D.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01–MŠ A ZŠ

VEDOUcí PROJEKTANT : Ing. arch. Ivo Švábenský

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Martin Borák

VYPRACOVAL : Martin Šuráň

KONTROLOVAL : Ing. arch. Martin Borák

IS-ARCH s.r.o.
Slavíčkova 827/1a
602 00 Brno
IČ 28279999

DATUM : 12/2021

MĚŘÍTKO : 1:50

PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.2–5

NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP