



ZATÍŽENÍ OD VÝT. ČÁSTÍ		
	Svislé síly	Vodorovné síly
R1	7 000 N	—
R2	9 300 N	—
R3	7 300 N	—
B	12 850 N	—
F <sub>k</sub>	17 030 N	—
F <sub>z</sub>	21 800 N	—
F <sub>v</sub>	—	1 367 N
F <sub>v'</sub>	—	683 N

MÍRY JSOU UDÁNY V MILIMETRECH  
Dno šachty izolovat proti mokrú.  
Vnitřní stěny na straně vstupů rovně a hladce s úchytkami od svislice po celé délce šachty 0-10mm.

**LEGENDA**

EL Elektroinstalace.  
SB Tlovladač stanice  
SA3 Tlačítko "STOP".  
SQ40 Spínač zajištění šach. dveří  
M Motor  
HP Hasič přístroj  
W.O. Závěsné kabely  
QM 1 Hlavní vypínač  
QQ 1 Koncový vypínač  
SU Spínač dveřní uzávěrky  
SQ1 Spínač zachycovačů  
DPK Dolní přejezd klece  
HPK Horní přejezd vvv. závaží  
DPP Dolní přejezd vvv. závaží

⊗ Osvětlovací tělesa.,  
⊗ Vypínač osvětlení strojovny.  
A Zásuvka 230 V.

EL. NÁKLADNÍ VÝTAH BEZ DOPRAVY OSOB	
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA	
TŘÍDA VÝTAHU: IV.	STROJ: 500/0,18L (ø 173mm)
TYP VÝTAHU: 500/0,18	MOTOR: 135 S6 2,0kw, 400V
NOSNOST: 500 kg	KLEČ: PRŮCHOZÍ 1100x1160x2000 (3 200 N)
JENOVITÁ RYCHLOST: 0,18 m/s	VVV ZÁVAŽÍ: OCELOVÉ PASTY (10 900 N)
ZDVH - H: 4,62 m	ZÁVĚS KLECE: DOLNÍ - PRUŽNOVÝ
STANICE: 2	ZÁVĚS VVV. ZÁVAŽÍ: HORNÍ - KLADKA ø 173
NÁSTUPIŠTĚ: 2	VODÍTKA KLECE: 2 x T 75x62x10
ŘÍZENÍ: JEDNODUCHÉ VNĚJŠÍ	VODÍTKA VVV. ZÁVAŽÍ: 4 x T 40x4x5
EL. INSTALACE: KABELOVÁ (KANAL PVC)	PROSTŘEDÍ: viz. Technická zpráva
NOSNÉ PROSTŘEDKY: 2 x GALLŮV ŘETĚZ l=30mm, l=2x16 m	

REVIZE 1 - 02/2025  
± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROFESE :  
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT :  
SO 01 – MŠ A ZŠ

VEDOUcí PROJEKTANT : ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.ARCH. MARTIN BORÁK  
VYPRACOVAL : JIŘÍ MASOPUST  
KONTROLOVAL : ING.ARCH. MARTIN BORÁK

IS-ARCH s.r.o.  
Slavíčkova 1a, 638 00 Brno  
IČO: 282 75 999 DIČ: CZ 282 75 999

NAZEV VÝKRESU :  
VÝTAH CHODNÍKOVÝ

DATUM : 12/2021  
MĚŘÍTKO : 1:25  
PÁŘE :  
ČÍSLO VÝKRESU :  
D.1.1.20