

Tabulka místností – 1.PP		
Číslo	Název	Plocha [m²]
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	19,33
0.02	CHODBA	4,68
0.03	ÚKLID	8,64
0.04	WC + SPRCHA	5,62
0.05	ŠATNA KUCHYNĚ, ÚKLID	11,47
0.06	SKLAD DHIM	11,95
0.07	SKLAD ODPADŮ	14,74
0.07a	SKLAD BIOODPADŮ	6,03
0.08	SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ	10,44
0.09	DENNÍ MÍSTNOST	15,09
0.10	ZÁZEMÍ JÍDELNY	27,54
0.10a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,04
0.10b	MYTÍ	14,0
0.10c	MYTÍ VOZÍKŮ	6,33
0.10d	SKLAD TRANSPORTNÍCH NÁDOB	4,88
0.10e	PŘÍPRAVA SVAČINEK	16,05
0.11	CHODBA + SCHODIŠTĚ	21,89
0.12	CHODBA	7,03
0.13	ÚSTŘEDNA SLP	14,74
0.14	STROJOVNA VZT, UT, TUV	226,5
0.15	CHODBA	20,50

LEGENDA MaR:

- RO/VAJEČ SYSTÉMU MaR
- 1.1.01 / A — OZNAČENÍ PRVKU
  - TYP SIGNÁLU:
    - A – POSLEDNÍ V VÝSTUP
    - D – POSLEDNÍ V VÝSTUP
    - AO – POSLEDNÍ V VÝSTUP
    - DO – POSLEDNÍ V VÝSTUP
    - RGMS – DIGIT. ÚSTŘEDNA REGMS
    - MaR – VÝZNAM PRVKU V SYSTÉMU MaR
    - MaR – VÝZ. SIGNÁLU A STAVU DO MaR
- TS TERMOSTAT/HOOK 230V
- PT PRESTAT/HOOK OVLÁDACÍ JEDNOTKA (SNÍMAČ TEPLOTY) UMÍSTĚN 1,5m NAD PODLAHOU

— — KABEL VEDEN V TRUBCE PVC PŘÍP. V LÍŠTĚ PVC
— · — HLAVní KABELOVÉ TLAK 100/100 (SMAZOVÉNÉ KABELY SILNO A MaR) V CHODBE V 1.NP TRASY VEDENY 2M V PODLAHE TAK I V PODHLEDU

- SPAZDÍM PRAVÉ NA SAŽEDÍM SE TECHNOLOGIEMI SOUHLASÍM
- SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY UMÍSTIT 3,5m NAD TERÉNEM
- KABELY MEZI PRVKY BUDOU VEDENY SPOLEČNĚ S ROZVODY ELE A SLP, PŘÍP. DT
- KABELY V VÝŽEBNÁCH VEDOVY STĚNOU
- UMÍSTĚNÍ VŠECH PRVKŮ BUDE ŘEŠENO PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA DODÁVKU TECHNOLOGIE

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
STŘÍDAVÁ/NÍZ, DC, 24V, OCHRANNÁ FELV
OCHRANA PŘI PORUŠE: – AUTOMATICKÉM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN
– OCHRANNÝM POTENCIÁLOVÝM VYROVNÁNÍM
– FUNKČNÍM MALÝM NAPĚTÍM FELV
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

0,000 = 201,90 B.p.v., B.p.v.

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO–ŽIDENICE	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	iz arch Jiráskova 5a,Brno 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999
PROFESE : D.1.4.4 – MĚŘENÍ A REGULACE	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01–MŠ A ZŠ
VEDOUCÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Ivo Švábenský	Elmar prof. s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Sídlo: Seifertová 19/10, 796 01 Prostějov Kanc.: Jehla 737/37A, 621 00 Brno Tel.: 547 636 360 Fax: 547 636 360 e-mail: brno@elmarprof.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Roman Veselý	
VYPRACOVAL : Roman Veselý	
KONTROLOVAL : Roman Veselý	
NÁZEV VÝKRESU : DISPOZICE 1.PP	DATUM : 12/2021
	MĚŘÍTKO : 1:50
	PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.4.2.10