



LEGENDA ZNAČEK PO

- H RANICE PÚ
- N5.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
- REI 45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- REW 45/DP1
- Δ POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
- EW 30/DP3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ



DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179 U UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ PANIKOVÁ KLÍKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ A HRAZDY PRO DVOUKŘÍDLÉ



SMĚR A DĚLKA ÚNIKOVÝCH CEST



PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (21A)



SMĚR ÚNIKU OSOB VNITŘ OBJEKTU

KOUŘOTĚSNOST (S200) POŽ. UZÁVĚRŮ OTVORŮ
SAMOZAVÍRAČ POŽ. UZÁVĚRŮ OTVORŮ

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. NN
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR



VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 M O JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 19 MM



AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE V MŠ



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V CELÉM OBJEKTU



POŽÁRNÍ Klapky S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SAMOČINNÉ



OSTATNÍ VZT POTRUBÍ JE MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ ISOLACÍ DLE PROJEKTU VZT

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

DODATEK Č.1 - ZMĚNA ODSŤUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

MŠ A ZŠ ŠÁMALOVA, BRNO ŽIDENICE
PŮDORYS 2.NP