




















LEGENDA MATERIÁLŮ

	ŽB STĚNA - VIZ STATIKA EXT. X25 S EPS TL. 100mm + VÝZTUŽNÁ SÍTKA DO TĚLU + OBLAD KER. PÁSKY INT. SÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10mm A INT. BARVA
	ZDVO TL. 300, 380 A 440mm Z KERAMICKÝCH TVAROVKŮ PLNĚNÝCH VATOU, NA LEPELO INT. SÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10mm A INT. BARVA
	ZDVO TL. 250mm Z KERAMICKÝCH TVAROVKŮ, NA LEPELO INT. SÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10mm A INT. BARVA
	ŽB/ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATIKA SÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10mm A INT. BARVA
	PŘÍKYTY TL. 100-250mm Z SOK (DVOJITĚ OBOUSMĚRNĚ OPLÁŠENÉ, S TL. 50mm MN. VATY)
	AKUSTICKÉ PŘÍKYTY TL. 150mm Z SOK (DVOJITĚ OBOUSMĚRNĚ OPLÁŠENÉ, Z Cw- DILATOVANÉ, S TL. 2+40mm MN. VATY) INT. BARVA, R v nejméně 52dB
	TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, RŮZNÉ DRUHY PODLE POŽÁDÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z MĚKÁKALNÍ VATY
	ZATEPLĚNÍ KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU (DAPR. XPS)
	TEPELNÁ IZOLACE Z FIR
	TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOSILA
	VENKOVNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY, KAMENNÁ DLÁŽBA
	ZATRAVNĚNÍ
	SOUSEDNÍ OBJEKTY
	STĚVACÍ LÍČEK - BETONOVÁ DLÁŽBA
	STĚVACÍ LÍČEK KOMUNIKACE ULICE - ASFALT
	PREFABIKOVANÉ PRVKY, VĚ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	NAVRŽENÁ VZROSTILÁ ZELEN
	ŽB/ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATIKA V KVALITĚ PŮLEDOVÉHO BETONU (PODPOBĚ VIZ Z1)
	IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ OD TĚLESN. MOPROV. FOLIE, XPS TL. 100mm, HYDROIZOLACE SOUVISLETÍ (I+3-SBS) MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁSK NAVZÁJEM. PLOCHOPŮLEHE SVÁŘENÉ, PENETRAČNÍ NÁTĚRY, NOSNÁ STĚNA (ŽB, AL, ŽEŽNÁ)

POZNÁMKA:

- PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHŮ JE NUTNO ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A OTVORŮ DO NÍ
- POSTUPY JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT POOL PLATNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ PO
- POSTUPY MENŠÍCH OMĚNÍ NEJSOU ZAKRESLENY - PŘEDPOKLÁDÁ SE VYVÝRTÁNÍ JEDNOVÝVŘETÍ
- ROZDĚLOVACÍ UT JEJŠÍ ZAKRESLENÝ ORIENTAČNĚ - VELIKOSTI SE UPŘESNÍ DLE ZVOLENÉHO DODAVATELE A SYSTÉMU PT
- POKUD JSOU DODATELNI ÚTROVKOVACÍ ELEKTROUMÍSTĚNÍ DO STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BUDE PRO NĚ VYTVŮŘENA KAM TAK, ABY
POŽÁRNÍ ODOLNOST STÁVAJÍCÍ NA ZACHOVÁNÍ TA ŽÁDANOU ODOLNOSTI DOPLŮVĚK

	
196/FI, 602 00 BRNO	
arch	
BRNO 79 000	
S A Z S	
CH S.J.O.	
(02) 74	
	12/2021
	1:50
ČÍSLO VÝKRESU :	
D.1.1.04	