



LEGENDA ZNAČEK PO

	HRANICE PÚ
	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
	POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
	POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
	POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
	SAMOZAVÍRAČ POŽ.UZÁVĚRŮ OTVORŮ
	UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO VYPNUTÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU (MIMO PROTIPOŽ.)- CENTRAL STOP
	UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO VYPNUTÍ VŠECH ELEKTR. ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU - TOTAL STOP

	DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179 U UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ A HRAZDY PRO DVOUKŘÍDLÉ
	SMĚR A DÉLKA ÚNIKOVÝCH CEST
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. NN
	SMĚR ÚNIKU OSOB UVNITŘ OBJEKTU
	POČET OSOB NA VÝCHODU Z ÚNIKOVÉ CESTY
	UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO ZAPNUTÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ DO CHODU(VENTILÁTOR)
	UMÍSTĚNÍ HLÁSIČE REAGUJÍCÍHO NA KOUŘ PRO ZAPNUTÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ

	KOUŘOTĚSNOST (S200) POŽ. UZÁVĚRŮ OTVORŮ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
	VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 M O JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 19 MM
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (21A)
	DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V CELÉM OBJEKTU
	POŽÁRNÍ Klapky S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SAMOČINNÉ EI15-C
OSTATNÍ VZT POTRUBÍ JE MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ DLE PROJEKTU VZT	

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
MŠ A ZŠ ŠÁMALOVA, BRNO ŽIDENICE
PŮDORYS 1.NP