
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO – PRODLOUŽENÍ ULICE KALOVÁ

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů obdržených 30. 7. 2025.

Dotaz č. 1:

SO 06-39-06 Sadové úpravy - dle PD má rýha výsadbového pásu pískový podsyp tl. 10 cm s drenáží DN 150 mm. Položky pro tyto materiály v soupisu chybí. V TZ je odkaz na objekt ZTI, ten ale není v soupisech prací. Prosíme o doplnění položek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že tyto položky jsou vykázané v rámci SO06-27-206 – Kanalizace.

Dotaz č. 2:

SO 06-39-06 Sadové úpravy, pol. č. 28 – zřejmě položka pro nákup materiálu na zásyp drenáže kamenivem. V TZ uvedena frakce 32/64, v příčném řezu 16/32 a v SP 32/125. Která frakce platí? Ať už bude jakákoli frakce, její přepočtení na množství v tunách koeficientem 1,5 t/m³ (v popisu položky uveden 1,4t/m³) je nesprávný, nízký (min. 2,0 t/m³). Prosíme o opravu ve výpočtu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že opravil položku číslo 28, dle řezu na drť 16/32. Hmotnost 1,4 na m³ dle tabulkové hmotnosti z kamenolomu je odpovídající.

Dotaz č. 3:

SO 06-39-06 Sadové úpravy, pol. č. 29 – viz pol. č. 28 co se přepočtu na množství v tunách týče. Prosíme o opravu výpočtu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že hmotnost 1,5 na m³ dle tabulkové hmotnosti z kamenolomu je odpovídající.

Dotaz č. 4:

SO 001, pol č. 16 – domníváme se, že položky pro opravu plotu jsou obsaženy v objektu komunikace SO 06-18-137.1 v položkách 61–65. Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel sděluje, že položka SO 001 č. 16 byla přidána na pokyn investora pro případné porušení zdi vlivem zemních prací po celé délce zdi. Položky v SO 137.1 se týkají sice té stejné zdi, ale v tomto úseku bude zeď odstraněna kvůli kolizi přímo se stavbou a bude nahrazena novým oplocením.

Dotaz č. 5:

SO 06-18-137.1 – v pol. č. 80 jsou uvedeny 2 ks značek (IS 6-11 ??), ale v navazujících položkách jsou 4 sloupky s patkami. Prosím o prověření množství a typu značek.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet. Jedná se o značení P2 a P4, tudíž dvě značky, dva sloupky.

Dotaz č. 6:

V návaznosti na vysvětlení ZD č.1, dotaz č.6: opravený soupis prací objektu SO 100.1 obsahuje položku „916231293 Příplatek za osazení obloukového obručníku“ s celkovým množstvím 820 m. V tomto objektu je však osazováno pouze 26 m obrub. Maximální hodnota u položky „916231293 Příplatek...“ může být jen 26m, nikoliv 820m. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet na množství 18 m.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací SO 06-18-137.1 neodpovídá bilance zemních prací. V rámci odkopávek a hloubení je vytěženo 3533,33 m³ zeminy. Vodorovné přemístění do 500m = 1649,2 m³. Vodorovné přemístění do 10000m = 858,33 m³. Tedy v soupis chybí manipulace s 1025,8 m³. Zároveň neodpovídá množství u položky „171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky“. Žádáme zadavatele o opravu položek týkajících se zemních prací.

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet a položku odstranil. Jednalo se o duplicitní položku po přidání výkopu týkajících se stávající zasypané haly po demolicích. Nově je v rozpočtu vytěženo 2108,33 m³, vodorovné přemístění do 500m 1378,00 (2 x 689,00 dovoz na meziskládku a odvoz z meziskládky) a přemístění do 10 000 m 1419,33m³ odvoz na skládku.

Dotaz č. 8:

V soupisu prací SO 06-18-137.1 jsou položky pro zřízení zemních krajnic ze štěrkodrti, konkrétně „569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním“ s množstvím 342 m³ a navazující položka „58344171 štěrkodrt' frakce 0/32“ s množstvím 684 tun. Z projektové dokumentace však nevyplývá, že součástí prací je zřízení zemních krajnic ze štěrkodrti. Žádáme zadavatele o odstranění položek.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet, položka byla upravena na vhodnou tříděnou zeminu. Zemní krajnice budou zřizovány pod prostorem zeleně.

Dotaz č. 9:

V soupisu prací SO 06-18-137.1 je položka pro zřízení trativodu „212752402 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN8...“. Dle projektové dokumentace není specifikována kruhová tuhost v technické zprávě a vzorovém řezu se uvádí, že se jedná o flexibilní potrubí. S kruhovou pevností SN8 se ovšem vyrábí pouze tuhé potrubí. Má se tedy účastník řídit projektovou dokumentací nebo soupisem prací?

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet dle dokumentace PE-HD SN 4.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů obdržených 31. 7. 2025.

Dotaz č. 10:

SO 06-18-137.1 Komunikace – v soupisu prací dle nás chybí položky pro kácení stromů. V SP jsou jen položky na odstranění pařezů a odvoz kmenů a pařezů. Nebo jsou již stromy pokáceny a ponechány na místě? Prosíme o vysvětlení, popř. doplnění položek.

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel sděluje, že stromy byly již pokáceny. Kmeny a pařezy však nebyly v rámci kácení odstraněny.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů obdržených 4. 8. 2025.

Dotaz č. 11:

V rámci soupisu prací objektů SO 06-18-137.1, SO 06-18-137.2, SO 206, SO 100.3, SO 101.1b a SO 101.3 jsou položky týkající se „Rozprostření ornice“. Dle výkresu SO 06-39-06.b-01_situace by mělo být „Rozprostření ornice“ a následně „Založení trávníku“ řešeno v objektu komunikací a objektu výsadby. Dle našeho názoru je v objektu výsadby započítán celý rozsah „Rozprostření ornice“ a „Založení trávníku“ a zároveň jsou v objektech komunikací a kanalizace duplicitně tyto plochy opět započítány. Žádáme zadavatele o odstranění duplicit.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet. Rozprostření je vypuštěno z SO 06-27-206, 101.1b a 06-39-06. Ornice se bude vykazovat v rámci komunikací. Zůstává tedy v objektech SO-06-137.1, SO-06-137.2, SO 100.3 a SO 101.3. Duplicity jsou tímto odstraněny. Z objektu 101.1b jsou odstraněny také položky pro práci s ornici – sejmutí a vodorovné přemístění ornice. V objektu komunikací probíhá i osetí a následná zálivka trávníku.

Dotaz č. 12:

V rámci soupisu prací objektu SO 06-18-137.1 – větev 4–2. část, komunikace jsou položky pro rozprostření ornice a nákup chybějícího množství ornice. V objektu SO 06-39-06 Sadové úpravy – etapa 1B výstavby je položka pouze pro rozprostření ornice bez nákupu materiálu. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro nákup vhodného materiálu „10364100 zemina pro terénní úpravy – tříděná“.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel sděluje, že tato položka zůstává v objektu SO 06-18-137-1.

Dotaz č. 13:

V soupisu prací objektu SO 06-27-206- Větev 4-1. a 2. část, kanalizace je položka „181101132 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu...“ s podrobným popisem „terénní modelace travního příkopu“. Dle našeho názoru se jedná o duplicitu s pracemi v objektu SO 06-39-06 Sadové úpravy, kde dochází k hloubení a následnému zasypání výsadbového pásu do požadovaného tvaru a následně rozprostření ornice. Žádáme zadavatele o odstranění duplicity položek.

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel sděluje, že upravil položkový rozpočet a položku z SO 06-27-206 odstranil.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. Zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku III. této zadávací dokumentace. Nabídka nemusí být podepsána elektronickým podpisem oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek: **22. 8. 2025 do 9:00 hod.**

Způsob podání nabídek: Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Elektronická adresa pro podání nabídek: <https://ezak.brno.cz/vz00001958>

V Brně dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_podklady - 012025018 - PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ [zadání]_vysvětlení ZD3.xlsx