



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230 V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolaci, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč, optický rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: proudovým chráničem

doplňujícím ochranným pospojováním

Poznámka:

Elektroměrový rozvaděč bude ze dvou oddělených částí.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Hudcova 487/76a, 612 00 Brno IČO: 26475081 www.sweco.cz	ŘEŠITEL	Ing. Luděk Obrdlík
	ODP. ZÁSTUPCE	Ing. Luděk Obrdlík
	VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík
	PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík
	HL. PROJEKTANT	Ing. E. Ščerbová
	TECH. KONTROLA	
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco a.s. ZPRACOVAL:		
PK SSZ Obrdlík, s.r.o., Sentická 1053/1, 641 00 Brno		
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4185 01 01
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	05/2025
Stavba 06 Železniční uzel Brno - městská infrastruktura, Ulice Bulvár 1.A etapa - propojení ul. Opuštěná a ul. Uhelná	FORMÁT	4 A4
	MĚŘÍTKO	
	ČÁST:	SO 06-20-10.1 Výstavba SSZ Větev 1 (Bulvár) - Větev C (Fuchsova)
PRÍLOHA:	ARCHIVNÍ ČÍSLO	002172/25/1
	SO/PS	SO 06-20-10.1/SO 06-20-02
Napájení SSZ		ČÍSLO PŘÍLOHY
		D.1.1.11.4
		a
		1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku čísla 01 nebo originálu přílohy (matrice).

Název souboru: D.1.1.11.4_Napájení_SSZ331.dwg

