

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Viapont s.r.o.

Vodní 13

602 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
17.07.2019

Naše značka:
100190042

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
17.07.2019

Věc: Východní obchvat Žebětína I. etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno-Žebětín
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Projektant: Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno
Č. zakázky: 2277
Datum: květen 2019

Předmětem předložené dokumentace ve stupni DUR je stavba jihovýchodního obchvatu Žebětína. Stavbou obchvatu dojde k propojení ul. Kohoutovické a ul. Hostislavovy mimo zastavěné území. V rámci obchvatu je řešena pěší doprava pomocí chodníků. Chodníky jsou navrženy v minimální šířce 2,0 m, s podélným sklonem do 8,33 %, příčný sklon do 2 %. Přechody jsou vybaveny ochrannými ostrůvky a budou samostatně osvětleny lampami.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Na začátku trasy SO 101 je pás pro cyklisty sveden na chodník, kde je následně ukončen. Toto řešení je potenciálně nebezpečné a koliduje s koridorem, kudy se pohybují nevidomé osoby. V rámci projektování následujícího stupně PD by měla proběhnout diskuze a hledání vhodnějšího bezkolizního řešení vedení chodců a cyklistů.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

S pozdravem

Ing. Karel Sobol, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com

KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-100-