

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

Přestavba ŽUB – městská infrastruktura – Bulvár – sever

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 9. 2025

Žádost č. 1 ze dne 8. 9. 2025:

Zdvořile žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu prací ve formátu xml (ASPE).

Informace zadavatele:

Po pečlivém zvážení žádosti zadavatel sděluje, že soupis v požadovaném formátu neposkytne. Nad rámec této informace zadavatel uvádí, že soupis poskytnutý ve formátu xlsx je zcela běžný, v zadávacích řízeních adekvátní a splňuje požadavky na elektronickou podobu ve smyslu ust. § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 17. 9. 2025

Žádost č. 2 ze dne 12. 9. 2025:

Žádáme zadavatele o poskytnutí tabulky šachet, šachtových den a poklopů. Součástí PD jsou pouze vzorové výkresy se šachtami. Položky šachet nelze ocenit jednou vzorovou šachtou. Z poskytnuté dokumentace nelze vyčíst, z jakých částí se jednotlivé šachty skládají.

Informace zadavatele:

Zadavatel na základě žádosti doplňuje projektovou dokumentaci o následující dokumenty, které jsou přílohou tohoto vysvětlení:

- D.1.1.2.2.6 Výpis prefabrikovaných dílců šachet
- D.1.1.3.2.15 Výpis prefabrikovaných dílců šachet
- D.1.1.4.2.1 Situace vč. vytyčení
- D.1.1.4.2.10 Výpis šachet

Žádost č. 3 ze dne 12. 9. 2025:

Součástí odvodnění jsou trativody DN 150. Prosíme o stanovení kruhové tuhosti trativodů.

Informace zadavatele:

Požadovaná kruhová tuhost: SN 8. Údaj je doplněn do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizované znění je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 4 ze dne 12. 9. 2025:

Součástí položky TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HM DO 150 MM jsou dle poznámky pouze dodávka potrubí DN 150, lože, obsyp, a odvoz a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku. Je součástí této položky i hloubení rýh pro trativody?

Informace zadavatele:

Ano, součástí položky je i hloubení rýh pro trativody, tato informace byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 5 ze dne 12. 9. 2025:

Postrádáme v soupisu prací obalení trativodů geotextilií, prosíme o doplnění do rozpočtu.

Informace zadavatele:

Obalení trativodů geotextilií bylo doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 22. 9. 2025

Žádost ze dne 17. 9. 2025:

V předložených podkladech nesouhlasí tabulka odpadů ze souhrnné technické zprávy s množstvím a typem odpadů uvedených v poskytnutých výkazech výměr. Mohl by zadavatel sjednotit množství a typ odpadů určených k likvidaci na skládce?

Informace zadavatele:

Množství jednotlivých typů odpadů určuje přesně výkaz výměr. Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je souhrnná technická zpráva s upravenou tabulkou předpokládaných odpadů na stavbě.

Žádost ze dne 17. 9. 2025:

Zadavatel dne 17. 9. zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, jehož součástí byla i změna zadávací dokumentace (nový soupis prací). Žádáme zadavatele, aby v souladu se ZZVZ adekvátně prodloužil zadávací lhůtu. Uchazeč s ohledem na předmět změny (nahrání nového rozpočtu do systému, rekalkulace nového rozpočtu, předání informací poddodavatelům, včetně doby jejich reakcí apod.) považuje za adekvátní prodloužení o 5 pracovních dnů.

Informace zadavatele:

Zadavatel předpokládá, že žádost směřuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek (nikoli tedy zadávací lhůty). Zadavatel považuje provedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za adekvátně odpovídající rozsahu změn. Navíc ze zkušeností zadavatele dochází k úpravě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opakovaně, v důsledku čehož přistupuje zadavatel k opakovanému prodloužení lhůty pro podání nabídek. V době, kdy zadavatel k prodloužení lhůty přistoupil, již evidoval několik dalších žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na jejichž základě budou provedeny její další změny, a v důsledku uvedeného bude dále přistoupeno k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nad rámec uvedeného vysvětlení zadavatel uvádí, že eviduje žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze 16. 9. 2025, u kterých neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů. Jakmile zadavatel tato vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, v souladu se ZZVZ prodlouží lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 24. 9. 2025

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr se nachází dlažba s distančníky např. pol. č.12 ve SO 06-18-110b.3 Větev 1 (Bulvár) - 1.b část, cyklostezky. Nikde v PD se nám nepodařilo dohledat, jak velká distance mezi deskami má být. Také bychom rádi věděli, zda mají být distančníky součástí této kamenné dlažby (což by mělo obrovský vliv na cenu) – tzn. z jednoho kusu, nebo se např. mají vkládat distančníky mezi jednotlivé desky dodatečně při kladení?

Informace zadavatele:

Pro vsakovací funkci stačí mezery 25 mm – 30 mm, při kladení se vkládá dřevěná lať, po osazení dlažby do šterkového lože se lať vyjme a spáry se vysypou šterkem 8/16 – bez distančníků. V tomto smyslu byl upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a předmětná část projektové dokumentace, které jsou přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

Dodavatel vodovodního materiálu by se chtěl zeptat na to, zda provozovatel netrvá na **všech** hrdlových spojkách uzamčených. Dle zkušeností je to v intravilánu města Brna pravidlem. Projektová dokumentace s tímto však nepočítá.

Informace zadavatele:

Určení, které hrdlové spoje budou uzamčeny a které ne vychází z požadavku provozovatele vodovodu. Projekt byl s provozovatelem vodovodu BVK a.s. zkonzultován.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

V objektu 17 Ostatní a vedlejší náklady je položka PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ. V PD není specifikace požadavků. Jedná se např. o detektorový průzkum, místa

stavby? Prosíme zadavatele o přesnou specifikaci a rozsah požadavků, které mají uchazeči v této položce ocenit.

Informace zadavatele:

Jedná se o náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním odborného archeologického dohledu. Případný průzkum vyvolaný archeologickým dohledem zajišťuje zadavatel, tj. není předmětem nacenění v rámci dotazované položky. Položka byla upravena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

Prosíme zadavatele o stanovení betonové směsi pro lože obrubníků, kostek.

Informace zadavatele:

Betonová směs C20/25n XF3.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

V rozpočtu chybí těsnění a řezání spár pro asfaltové souvrství v jednotlivých objektech. Prosíme zadavatele o doplnění do rozpočtu.

Informace zadavatele:

Položka byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

V soupisu prací a PD je požadavek na instalaci 3ks Informačních nosičů City Light tabule. Jedná se o tabule plakátové, případně tabule se zobrazovací technologií řízené přes internet?

Informace zadavatele:

Informační nosiče citylight (3 ks) nejsou součástí předmětu veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je příprava k tabulím (el připojení z VO).

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

Viz dotaz 4. (*předchozí dotaz – pozn. zadavatele*) jakým způsobem bude řešena správa těchto reklamních ploch? Podle sdělení poddodavatele, je výrobce schopný reklamní panely namontovat, avšak vyžaduje, aby tyto panely zůstaly v majetku výrobce, který následně uzavře s investorem smlouvu o provozování. Dodavatel tedy není schopen výrobek požadovaný projektovou dokumentací dodat a držet za něj záruku atd. Žádáme zadavatele, aby vyloučil tyto položky ze soupisu prací, případně stanovil jako preliminář.

Informace zadavatele:

Položky jsou vyloučeny ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 16. 9. 2025:

V poskytnuté dokumentaci k přeložce koordinačního kabelu Opuštěná – úsek Uhelná – Dornych je uvedeno: Přeložku SEK zajistí její vlastník na základě objednávky/smlouvy o přeložení, kterou s majitelem/provozovatelem Stavebník uzavře. Stavebník uhradí veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK. Na základě těchto informací, žádáme zadavatele, aby tento objekt a položky s ním spojené, stanovil jako preliminář.

Informace zadavatele:

Položky, které nebudou součástí Smlouvy o přeložení, jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pod předmětným SO. Smlouvy k přeložkám jsou již uzavřeny, náklady na přeložky budou uhrazeny zadavatelem. Součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pouze související náklady (vypsány pod jednotlivými SO).

Žádost ze dne 18. 9. 2025:

Ve výkazu výměr 0002 - SO 06-27-203.2-02 Větev 1 (Bulvár) – 2. část, kanalizace dešťová jsou položky č. 22 a 23 DODÁVKA + MONTÁŽ POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ Z TERÉNU a DEMONTÁŽ POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ Z TERÉNU. Tyto ocelové konstrukce by měly sloužit k pažení a rozepření jam pro výstavbu atypických monolitických šachet Š10n, Š11n, Š15n a Š16n. V TZ D.1.1.3.1.02_Řeseni požadavku na objekt je poznámka: „Pažení výkopu atypických monolitických šachet se předpokládá použití pažení union s ocelovými rámy. Konkrétní systém bude určen zhotovitelem stavby.“ Výkresy pažení a rozepření a konkrétní návrh dimenzí v PD chybí. Při

předběžném kontrolním propočtu pažení UNION a rozpěrných rámu stavebních jam nám vychází předpokládané množství ocelových prvků zhruba 1,75x více, než je uvedeno ve výkazu výměr.

Můžeme zadavatele požádat o přezkoumání uvedeného množství ocelových konstrukcí u daných položek (zda tam má započítáno jak pažení UNION, tak rozpěrné rámy) a případnou opravu výkazu výměr?

Informace zadavatele:

S ohledem na zpracování rozpočtu v programu ASPE je pažení jam součástí položky "HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I," (např. 0002 - SO 06-27-203.2-02 ... pol. č. 13). Samostatně se nevykazují. Pažnice Union mohou být nahrazeny jiným rovnocenným řešením, např. výdřevou, prkny dle volby zhotovitele. Samotné ocelové rámy jsou vykázány zvlášť.

Žádost ze dne 18. 9. 2025:

Dle STZ: v zeminách resp. v navážkách byly zjištěny nadlimitní koncentrace derivátů PAU, které indikují nebezpečné látky vznikající při nedokonalém spalování, v tomto případě lokální zbytky strusky, škváry a popelovin v navážce, celková suma PAU přesahuje limit daný tab.č.10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb. a navážky tak nelze ukládat na povrchu terénu; dle tab. 2.1 vyhlášky č. 294/2005 tento materiál nesplňuje nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro třídu vyluhovatelnosti I., a tedy nelze tento materiál ukládat na skládky inertního odpadu S-IO, lze jej ale ukládat na skládky typu S – ostatní odpad, S-OO1 a SOO3.

Žádáme o specifikaci rozsahu této kontaminované zeminy v rámci celkových kubatur jednotlivých objektů a také o doplnění výsledků rozborů.

Informace zadavatele:

Zeminy jsou uvažované bez výskytu koncentrací derivátů PAU. Nepřítomnost indikátorů nebezpečných látek je potvrzena i z vedlejší stavby „Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár“, která v současné době probíhá v těsné blízkosti předmětné stavby. Upravená STZ je přílohou tohoto vysvětlení. Případná změna těchto výchozích předpokladů může být s vybraným dodavatelem řešena ve smyslu § 222 ZZVZ.

Žádost ze dne 19. 9. 2025:

Ve smlouvě o zhotovení stavby se v odst. III., čl. III.5 uvádí: Zhotovitel je dále povinen strpět dílčí dočasná omezení provádění některých prací na Stavbě, například v souvislosti

s archeologickým průzkumem nebo v souvislosti se sousedními stavbami. O omezení prací dle tohoto odstavce bude Zhotovitel informován zpravidla nejpozději 15 dnů před plánovaným dnem takového omezení, bude-li to objektivně možné, a to s vymezením nutného omezení prací. **Dá-li Objednatel nebo TDS pokyn k přerušení prací nad rámec 15 dnů, bude o každý další, byť započatý den přerušení prací prodloužena celková doba plnění stanovená v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. (III.1. – pozn. zadavatele) písm. c) této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že Zhotoviteli za dílčí omezení prací nenáleží žádná kompenzace.** Tj. prvních 15 dnů přerušení nemá vliv na termín dokončení.

Chtěli bychom se tedy zeptat, jaký bude postup při opakovaných přerušeních – tj. jestli chápeme správně, že se přerušení počítají a riziko zhotovitele je jen jedenkrát 15 dnů.

Informace zadavatele:

Přerušení prací podle tohoto ustanovení smlouvy se počítají, pokud dojde ke kumulovanému přerušení prací podle tohoto ustanovení smlouvy nad rámec celkem 15 dnů, bude o každý další, byť započatý den přerušení prací prodloužena celková doba plnění.

Žádost ze dne 24. 9. 2025:

V technické zprávě a v IGHG se uvádí:

v zeminách resp. v navážkách byly zjištěny nadlimitní koncentrace derivátů PAU, které indikují nebezpečné látky vznikající při nedokonalém spalování, v tomto případě lokální zbytky strusky, škváry a popelovin v navážce, celková suma PAU přesahuje limit daný tab.č.10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb. a navážky tak nelze ukládat na povrchu terénu; dle tab.2.1 vyhlášky č.294/2005 tento materiál nesplňuje nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro třídu vyluhovatelnosti I., a tedy nelze tento materiál ukládat na skládky inertního odpadu S-IO, lze jej ale ukládat na skládky typu S – ostatní odpad, S-OO1 a SOO3.

Prosíme tímto zhotovitele o rozdělení položek poplatky za skládku – zemina a kamení, tj. rozdělení množství, u kterých se předpokládá:

- uložení na inertní skládku (S-IO)
- uložení na skládky ostatních odpadů (S – ostatní odpad, S-001 a S003).

Je tím myšleno rozdělení položky:

- 1) Poplatky za skládku – zemina a kamení (S – IO)
- 2) Poplatky za skládku – zemina a kamení (S – ostatní odpad, S-OO1 a SOO3)

Firmy, které mají na starosti ukládku odpadů mají rozlišnou cenu těchto odpadů a pro transparentnost nabídek je důležité nastavit účastníkům soutěže stejná pravidla, která vedou k porovnatelnosti nabídky. Zhotovitel tak nemůže vědět, jaké množství má nacenit v kategorii odpadu typu – ostatní odpad a jaké množství pro inertní skládku.

Informace zadavatele:

Zeminy jsou uvažované bez výskytu koncentrací derivátů PAU. Nepřítomnost indikátorů nebezpečných látek je potvrzena i z vedlejší stavby „Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár“, která v současné době probíhá v těsné blízkosti stavby, které je předmětem této veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 3. 10. 2025

Žádost ze dne 29. 9. 2025:

U objektu „**007 – SO 06 40 50 Úpravy kolektoru Opuštěná – Metropol – blok 27**“ se objevuje položka mikropilot v celkové výměře 45 m³. Neměla by být měrná jednotka v metrech?

Informace zadavatele:

Ano, položka je v měrné jednotce metry. Položka je upravena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 29. 9. 2025:

U objektu „**007 - SO 06 40 50 Úpravy kolektoru Opuštěná – Metropol – blok 27**“ se objevuje položka „DODÁVKA + MONTÁŽ ŽEBŘÍK Z KOMPOZITU, ŠÍŘKY 400MM, DÉLKY 4,5M, S NASOUVACÍM MADLEM, VČ. KOTVENÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU v celkové výměře 1 m. Neměla by být měrná jednotka v kusech?

Informace zadavatele:

Ano, položka je v kusech. Položka je upravena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Prosím o upřesnění pol. 40 a 41 v SO 06 06 63 – Veřejné osvětlení. Domníváme se, že je zde chybně zadaná měrná jednotka M3 místo M2.

Informace zadavatele:

Ano, položka je v měrné jednotce m². Položka je upravena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Prosíme zadavatele o poskytnutí výkresové dokumentace pro pažení a piloty k objektu kolektoru. Poskytnutá projektová dokumentace tyto výkresy neobsahuje a dle informací od dodavatelů tyto položky nelze vzhledem k nedostatečným podkladům správně nacenit.

Informace zadavatele:

Výkres pažení výkopu pro kolektor je uveden v D.2.2.7 Půdorys a řez pažení výkopu.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Prosíme zadavatele o poskytnutí výkresové dokumentace pro výrobu poklopu kolektoru a poklopu pro únikový východ kolektoru. Dle informací ze soupisu prací a TZ nelze poklopy vyrobit. Prosíme tedy o poskytnutí výkresu s detailními rozměry pro výrobu poklopů.

Informace zadavatele:

Rozměry a požadavky na poklop jsou uvedeny v D.1.1.6.1.1 a D.1.1.6.1.2. Uvedené údaje jsou dostatečné, aby mohl být výrobek u výrobce poklopů poptán a naceněn. Detailní výkresy výrobků jsou součástí realizační nebo dílenské dokumentace, která je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

V objektu SO 06 Úpravy kolektoru Opustěná – Metropol – blok 27/9 Ostatní konstrukce a práce je pol. č. 26 DODÁVKA + MONTÁŽ ŽEBŘÍK Z KOMPOZITU, ŠÍŘKY 400 MM, DÉLKY 4,5 M S NASOUVACÍM MADLEM VČETNĚ KOTVENÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. PD neobsahuje podrobnou výkresovou dokumentaci pro výrobu žebříku. Jakým způsobem bude žebřík kotven? Jaký kotevní materiál má uchazeč ocenit? Prosíme o doplnění detailnější výkresové dokumentace.

Informace zadavatele:

Rozměry a požadavky na žebřík jsou uvedeny v D.1.1.7.1.2. Uvedené údaje jsou dostatečné, aby mohl být výrobek u výrobce žebříků poptán a naceněn vč. kotvení a kotevního materiálu. Detailní výkresy výrobků jsou součástí realizační nebo dílenské dokumentace, která je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Zadavatel zveřejnil dne 17.9. výpis požadovaných jednotlivých čísel šachet k ocenění. Z dostupné výkresové dokumentace, však není zcela jasné, které konkrétní šachty mají být v jednotlivých položkách soupisu prací oceněny. Prosíme tedy o přidání poznámek s konkrétním označením šachet, které mají být v jednotlivých položkách oceněny.

Informace zadavatele:

Položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro prefabrikované kanalizační šachty zahrnuje popis stoky nebo konkrétní šachty, které jsou součástí položky. Jednotlivé šachty jsou jednoznačně označeny názvem šachty a jsou identifikovatelné v příloze Situace nebo Podélný profil stok.

Pro přehlednost doplňujeme výpis stok a šachet:

Kanalizace splašková

BA1-5= SS151 – SS156

BA-5-1= SS157

BA1-P5-2= SP521 – SP524

BA-P4= SP41, SP42

BA1-P4-1= SP411

BA1-P5= SP51 – SP55

BA1-P5-1= SP511, SP512

Kanalizace dešťová

BB1-1= SD1a

BB1= SD10n, SD11n, SD12n, SD13n, SD15n, SD16n

BB1-5= SD51 – SD54

BB1-6= SD61 – SD65

BB1-6-1= SD66

Kanalizace odvodnění

PR1= SK11 – SK13

PR2= SK21 – SK24

PR3=	SK31 – SK34
PR4=	SK41 – SK44
PR5=	SK51 – SK53
PR6=	SK61 – SK64
PR7=	SK71 – SK74
PR8=	SK81 – SK83

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

U položky Odkopávky v jednotlivých objektech je v poznámce uvedeno: POZN.: Položka zahrnuje i výměnu AZ. Bude čerpáno po odsouhlasení objednatelem na základě výsledků zatěžovacích zkoušek. V rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI. Zemní práce (dle tabulky kubatur): Výkopy 109B. Zadavatel odkazuje na tabulku kubatur, která v PD chybí, prosíme o doplnění.

Informace zadavatele:

AZ (aktivní zóna - 0,5m) - pokud zatěžovací zkoušky na silniční pláni nedosáhnou požadované únosnosti (dle vzorových příčných řezů), po dohodě s TDI bude položka použita.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Součástí položky č. 16 Potrubí z trub ocelových DN do 600 mm v objektu Úpravy kolektoru Opustěná – Metropol. Úpravy stávajících konstrukcí, mají být oceněny oblouky pro změnu trasy. Prosíme o bližší specifikaci oblouků. Kolik oblouků má uchazeč v této položce ocenit?

Informace zadavatele:

Celkově se jedná o 4 ks kolen na větracích výduších s předpokládaným úhlem 75°. Přesný úhel oblouku bude ověřen při stavbě. Upraveno v technické zprávě D.1.1.6.1.2., která je přílohou vysvětlení.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

V objektu 015 – SO 06 15 53 Kabelovod a PD nejsou specifikovány hloubky komor. Prosíme zadavatele o bližší specifikaci.

Informace zadavatele:

Hloubka komor je 1 600 mm.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

Chápe uchazeč správně, ze zadávací dokumentace, že dokumenty, které jsou součástí nabídky, nemusí být podepsány elektronickým podpisem, ale při odevzdání nabídky se bude postupovat podle platného Zákona o zadávání veřejných zakázek, § 211 odst. 7, který zavádí právní fikci, že „Úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se považuje za podepsaný.“?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že nabídka jako taková nemusí být podepsána s využitím (zaručeného, uznávaného) elektronického podpisu. To nicméně nevylučuje situace, kdy podpis je vyžadován k platnosti právního jednání (např. smlouvy o poddodávce), jakkoli i v takových případech postačí rovněž kopie příslušného dokumentu (bez zaručeného elektronického podpisu). Doklady je možné předkládat v kopiích, postačí tedy např. naskenovaná listina s vlastnoručním podpisem.

Žádost ze dne 30. 9. 2025:

V technické kvalifikaci požaduje zadavatel u člena týmu na pozici „arborista“ praxi v oblasti výsadby rostlin, stromů anebo keřů a jejich ošetření po dobu alespoň 5 let za období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.

Je výše zmíněná doba 5 let myšlena jako nim. doba na prokázání celkové praxe tohoto člena týmu nebo na je touto dobou myšleno ošetřování rostlin, stromů anebo keřů, po kterou mají být dané rostliny ošetřovány? Žádáme zadavatele o objasnění tohoto požadavku technické kvalifikace.

Informace zadavatele:

Doba 5 let je myšlena jako minimální doba na prokázání celkové praxe tohoto člena.

Žádost ze dne 1. 10. 2025:

V rámci objektu **SO 06 22 Vodovody** jsou ve výkazu výměr uvedeny následující položky:

- **Položka č. 13:** Potrubí z trub litinových tlakových hrdlových DN do 150 mm – množství: **398 m**

- **Položka č. 14:** Potrubí z trub litinových tlakových hrdlových DN do 200 mm – množství: **30,4 m**

V projektové dokumentaci je uvedeno, že délka vodovodu DN 150 je 398 m a DN 200 je 30,4 m. Součástí těchto položek jsou podle výkazu výměr také tvarovky, kolena, přechody, SEK trouby apod., které se dle kladečského schématu započítávají do celkové délky vodovodu.

Dotaz č. 1:

Kolik metrů samotného potrubí (bez započítání tvarovek, přechodů, kolen, SEK trub a jiných doplňků) má uchazeč ocenit v položkách č. 13 a 14 pro DN 150 a DN 200? Jaký je skutečný požadovaný rozsah dodávky a montáže potrubí?

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o rozdělení položek č. 13 a 14 na samostatné položky pro:

- dodávku a montáž potrubí,
- jednotlivé tvarovky (kolena, odbočky, přechody apod.),
- těsnící materiál.

Důvodem je zajištění přehledného ocenění a následného jednoznačného a transparentního vyčíslení případných měnících nebo víceprací v průběhu realizace a fakturace.

Informace zadavatele:

Forma položky v rozpočtu (kumulace více položek) je dána zpracování rozpočtu v systému cenové soustavy ASPE.

Délka potrubí, tvarovek, armatur aj. může být rozdělena až v realizační dokumentaci, kdy bude znám konkrétní dodavatel potrubí, tvarovek a armatur. Délky jednotlivých částí potrubí se u různých výrobců mohou lišit.

Žádost ze dne 2. 10. 2025:

V rámci SO 06-27-203.1b-01 nekorespondují položky č. 1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA A KAMENÍ) a č. 2 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM) – chybí cca 530 tun v položce 1. V položce 1 je dle našeho špatně uveden výpočet přepočtu na tuny (počítá s 1499,823 m³ místo 1793,533 m³).

Informace zadavatele:

Položka byla upravena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou vysvětlení.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 20. 10. 2025

Hodina: 10:00

Přílohy:

D.1.1.6.1.2 Řešení požadavků na objekt

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Bulvar_Neoceneny_rozpocet_20251003)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)